Connecticut Light & Power
Rate 1 Residential Non Heating
Distribution Level

	Annual	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accounts in Population	1,057,812	1,057,812	1,057,812	1,057,812	1,057,812	1,057,812	1,057,812	1,057,812	1,057,812	1,057,812	1,057,812	1,057,812	1,057,812
Total Energy Use	8,460,133,778.2	797,700,620	686,683,689	613,685,881	541,927,143	557,656,589	797,187,991	1,056,704,886	809,655,370	618,662,165	563,271,635	618,979,441	798,018,370
Minimum Number of Sites in Sample with Valid Data	318	318	319	321	321	321	321	321	321	321	321	319	319
Maximum Number of Sites in Sample with Valid Data	321	319	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	319
Twelve Month Contribution System Peak	18,970,713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLP Coincident Peak Demand													
Day of CLP System Peak Demand	6/24/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/6/2025	11/20/2025	12/15/2025
Hour of System Peak Demand	18	19	19	19	20	18	18	18	17	15	18	18	18
Total Demand at System Peak Hour	2,600,481	1,507,290	1,543,177	1,268,491	1,110,148	967,336	2,600,481	2,499,451	2,183,391	1,524,903	1,124,057	1,168,152	1,473,835
Load Factor at System Peak	37.1%	71.1%	66.2%	65.0%	67.8%	77.5%	42.6%	56.8%	49.8%	56.3%	67.4%	73.6%	72.8%
Non Coincident Peak / Maximum Diversified Demand													
Day of Class Peak Demand	6/24/2025	1/8/2025	2/18/2025	3/2/2025	4/7/2025	5/17/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/7/2025	11/30/2025	12/26/2025
Hour of Class Peak Demand	16	19	19	19	18	17	16	17	17	14	18	18	19
Total Demand at Class Peak Hour	2,637,010	1,589,389	1,543,177	1,514,459	1,163,628	1,161,385	2,637,010	2,524,963	2,183,391	1,627,603	1,218,153	1,289,220	1,556,746
Load Factor at Class Peak	36.6%	67.5%	66.2%	54.5%	64.7%	64.5%	42.0%	56.3%	49.8%	52.8%	62.2%	66.7%	68.9%
Class On Peak Demand													
Number of Hours in Period	2,349	207	180	189	198	198	189	207	189	198	207	180	207
Total Energy Use in Period	2,564,817,935	234,058,253	187,677,474	157,292,194	157,602,348	164,080,550	259,109,539	375,156,977	252,640,683	196,377,430	174,491,113	167,940,025	238,391,349
Total Demand at Class Peak Hour in Period	2,637,010	1,589,389	1,543,177	1,322,438	1,163,628	1,104,755	2,637,010	2,524,963	2,183,391	1,354,412	1,218,153	1,259,212	1,556,746
Load Factor in Period	41.4%	71.1%	67.6%	62.9%	68.4%	75.0%	52.0%	71.8%	61.2%	73.2%	69.2%	74.1%	74.0%
Percentage of On Peak Energy	30.3%	29.3%	27.3%	25.6%	29.1%	29.4%	32.5%	35.5%	31.2%	31.7%	31.0%	27.1%	29.9%
Class Off Peak Demand													
Number of Hours in Period	6,411	537	492	555	522	546	531	537	555	522	537	540	537
Total Energy Use in Period	5,895,315,844	563,642,366	499,006,215	456,393,687	384,324,795	393,576,039	538,078,451	681,547,909	557,014,687	422,284,735	388,780,523	451,039,416	559,627,021
Total Demand at Class Peak Hour in Period	2,251,767	1,483,887	1,474,587	1,514,459	1,134,996	1,161,385	2,251,767	2,220,766	2,009,683	1,627,603	1,214,239	1,289,220	1,546,414
Load Factor in Period	40.8%	70.7%	68.8%	54.3%	64.9%	62.1%	45.0%	57.2%	49.9%	49.7%	59.6%	64.8%	67.4%
Percentage of Off Peak Energy	69.7%	70.7%	72.7%	74.4%	70.9%	70.6%	67.5%	64.5%	68.8%	68.3%	69.0%	72.9%	70.1%
Class Weekday Demand													
Day of Peak Demand on Weekdays	6/24/2025	1/8/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/7/2025	5/8/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/5/2025	10/7/2025	11/24/2025	12/26/2025
Hour of Peak Demand on Weekdays	16	19	19	20	18	18	16	17	17	17	18	20	19
Total Energy Use on Weekdays	6,015,003,739	590,093,389	480,158,046	403,962,697	388,804,911	387,035,936	565,865,322	798,888,747	545,404,577	444,308,656	414,666,331	410,696,517	585,118,610
Peak Demand on Weekdays	2,637,010	1,589,389	1,543,177	1,322,438	1,163,628	1,104,755	2,637,010	2,524,963	2,183,391	1,354,412	1,218,153	1,259,212	1,556,746
Load Factor on Weekdays	36.4%	67.3%	64.8%	60.6%	63.3%	66.4%	42.6%	57.3%	49.6%	62.1%	61.7%	67.9%	68.1%
Class Weekend Demand													
Day of Peak Demand on Weekends	7/20/2025	1/5/2025	2/9/2025	3/2/2025	4/12/2025	5/17/2025	6/22/2025	7/20/2025	8/17/2025	9/6/2025	10/5/2025	11/30/2025	12/28/2025
Hour of Peak Demand on Weekends	17	19	19	19	18	17	18	17	17	14	17	18	19
Total Energy Use on Weekends	2,445,130,039	207,607,231	206,525,643	209,723,184	153,122,232	170,620,652	231,322,669	257,816,139	264,250,793	174,353,509	148,605,305	208,282,923	212,899,759
Peak Demand on Weekends	2,220,766	1,483,887	1,474,587	1,514,459	1,134,996	1,161,385	2,101,767	2,220,766	2,009,683	1,627,603	1,214,239	1,289,220	1,546,414
Load Factor on Weekends	44.1%	72.9%	72.9%	57.7%	70.3%	68.0%	51.0%	60.5%	54.8%	55.8%	63.7%	67.3%	71.7%
Hours	8,760	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Sum of Each Customer's Individual Peak Demand	6,479,748	4,585,824	4,548,938	4,306,244	4,305,705	4,332,481	5,214,693	5,406,465	4,980,772	4,312,530	4,223,712	4,334,550	4,703,539
Average Customer Peak Demand Per Account	6.13	4.34	4.30	4.07	4.07	4.10	4.93	5.11	4.71	4.08	3.99	4.10	4.45
Load Factor based on Peak Customer Demand	14.9%	23.4%	22.5%	19.2%	17.5%	17.3%	21.2%	26.3%	21.8%	19.9%	17.9%	19.8%	22.8%
Sum of Each Customer's Energy Usage	8,460,133,778	797,700,620	686,683,689	613,685,881	541,927,143	557,656,589	797,187,991	1,056,704,886	809,655,370	618,662,165	563,271,635	618,979,441	798,018,370
Energy Use Per Account	7,998	754	649	580	512	527	754	999	765	585	532	585	754
Coincidence Factor Based on Non-Coincident Peak													
CLP System Peak	40.1%	32.9%	33.9%	29.5%	25.8%	22.3%	49.9%	46.2%	43.8%	35.4%	26.6%	26.9%	31.3%
Class Peak	40.7%	34.7%	33.9%	35.2%	27.0%	26.8%	50.6%	46.7%	43.8%	37.7%	28.8%	29.7%	33.1%
Coincidence Factor Based on Class Peak													
CLP System Peak	98.6%	94.8%	100.0%	83.8%	95.4%	83.3%	98.6%	99.0%	100.0%	93.7%	92.3%	90.6%	94.7%

0.149044173

Connecticut Light & Power
Rate 5 Residential Heating
Distribution Level

	Annual	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accounts in Population	135,885	135,885	135,885	135,885	135,885	135,885	135,885	135,885	135,885	135,885	135,885	135,885	135,885
Total Energy Use	1,594,821,393	244,134,249	203,176,402	146,224,163	105,877,977	80,903,412	95,410,403	114,465,073	93,059,049	74,806,200	88,506,429	134,986,350	213,271,685
Minimum Number of Sites in Sample with Valid Data	155	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	155
Maximum Number of Sites in Sample with Valid Data	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Twelve Month Contribution System Peak	3,456,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLP Coincident Peak Demand													
Day of CLP System Peak Demand	6/24/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/6/2025	11/20/2025	12/15/2025
Hour of System Peak Demand	18	19	19	19	20	18	18	18	17	15	18	18	18
Total Demand at System Peak Hour	291,886	501,503	461,484	331,638	261,871	121,304	291,886	264,319	230,889	176,420	159,522	244,573	411,100
Load Factor at System Peak	62.4%	65.4%	65.5%	59.3%	56.2%	89.6%	45.4%	58.2%	54.2%	58.9%	74.6%	76.7%	69.7%
Non Coincident Peak / Maximum Diversified Demand													
Day of Class Peak Demand	1/21/2025	1/21/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/9/2025	5/22/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/27/2025	11/11/2025	12/9/2025
Hour of Class Peak Demand	8	8	20	8	7	18	19	18	18	15	7	19	8
Total Demand at Class Peak Hour	546,133	546,133	466,817	417,604	298,035	191,252	294,842	264,319	234,756	176,420	217,227	312,571	430,442
Load Factor at Class Peak	33.3%	60.1%	64.8%	47.1%	49.3%	56.9%	44.9%	58.2%	53.3%	58.9%	54.8%	60.0%	66.6%
Class On Peak Demand													
Number of Hours in Period	2,349	207	180	189	198	198	189	207	189	198	207	180	207
Total Energy Use in Period	448,257,422	67,859,672	51,530,684	34,355,526	29,167,500	23,770,962	30,367,338	39,873,881	28,776,919	23,373,152	26,227,959	33,804,720	59,149,108
Total Demand at Class Peak Hour in Period	501,503	501,503	466,817	331,638	284,250	191,252	294,842	264,319	234,756	167,083	213,689	312,571	411,100
Load Factor in Period	38.1%	65.4%	61.3%	54.8%	51.8%	62.8%	54.5%	72.9%	64.9%	70.7%	59.3%	60.1%	69.5%
Percentage of On Peak Energy	28.1%	27.8%	25.4%	23.5%	27.5%	29.4%	31.8%	34.8%	30.9%	31.2%	29.6%	25.0%	27.7%
Class Off Peak Demand													
Number of Hours in Period	6,411	537	492	555	522	546	531	537	555	522	537	540	537
Total Energy Use in Period	1,146,563,971	176,274,577	151,645,718	111,868,637	76,710,477	57,132,450	65,043,065	74,591,192	64,282,130	51,433,048	62,278,470	101,181,630	154,122,577
Total Demand at Class Peak Hour in Period	546,133	546,133	465,104	417,604	298,035	172,451	257,986	242,888	230,683	176,420	217,227	287,486	430,442
Load Factor in Period	32.7%	60.1%	66.3%	48.3%	49.3%	60.7%	47.5%	57.2%	50.2%	55.9%	53.4%	65.2%	66.7%
Percentage of Off Peak Energy	71.9%	72.2%	74.6%	76.5%	72.5%	70.6%	68.2%	65.2%	69.1%	68.8%	70.4%	75.0%	72.3%
Class Weekday Demand													
Day of Peak Demand on Weekdays	1/21/2025	1/21/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/9/2025	5/22/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/5/2025	10/27/2025	11/11/2025	12/9/2025
Hour of Peak Demand on Weekdays	8	8	20	8	7	18	19	18	18	19	7	19	8
Total Energy Use on Weekdays	1,135,815,347	183,825,708	141,451,225	95,951,816	76,623,231	56,820,893	66,998,635	86,126,698	62,756,080	53,717,472	64,966,819	90,123,349	156,453,420
Peak Demand on Weekdays	546,133	546,133	466,817	417,604	298,035	191,252	294,842	264,319	234,756	167,083	217,227	312,571	430,442
Load Factor on Weekdays	33.2%	61.0%	63.1%	45.6%	48.7%	56.3%	45.1%	59.0%	53.0%	60.9%	54.2%	60.1%	65.8%
Class Weekend Demand													
Day of Peak Demand on Weekends	1/25/2025	1/25/2025	2/2/2025	3/2/2025	4/12/2025	5/4/2025	6/22/2025	7/20/2025	8/17/2025	9/6/2025	10/26/2025	11/23/2025	12/28/2025
Hour of Peak Demand on Weekends	8	8	9	20	11	18	18	17	18	15	19	8	9
Total Energy Use on Weekends	459,006,045	60,308,541	61,725,177	50,272,347	29,254,746	24,082,519	28,411,768	28,338,375	30,302,969	21,088,728	23,539,610	44,863,001	56,818,265
Peak Demand on Weekends	462,997	462,997	438,570	374,746	280,809	162,272	257,986	242,888	230,683	176,420	211,482	283,483	413,226
Load Factor on Weekends	39.7%	67.8%	73.3%	55.9%	54.3%	68.7%	51.0%	60.8%	54.7%	62.3%	58.0%	65.9%	71.6%
Hours	8,760	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Sum of Each Customer's Individual Peak Demand	1,141,046	1,005,140	951,197	863,634	770,503	644,487	669,935	665,843	632,597	595,335	678,573	798,751	944,965
Average Customer Peak Demand Per Account	8.40	7.40	7.00	6.36	5.67	4.74	4.93	4.90	4.66	4.38	4.99	5.88	6.95
Load Factor based on Peak Customer Demand	16.0%	32.6%	31.8%	22.8%	19.1%	16.9%	19.8%	23.1%	19.8%	17.5%	17.5%	23.5%	30.3%
Sum of Each Customer's Energy Usage	1,594,821,393	244,134,249	203,176,402	146,224,163	105,877,977	80,903,412	95,410,403	114,465,073	93,059,049	74,806,200	88,506,429	134,986,350	213,271,685
Energy Use Per Account	11,737	1,797	1,495	1,076	779	595	702	842	685	551	651	993	1,570
Coincidence Factor Based on Non-Coincident Peak													
CLP System Peak	25.6%	49.9%	48.5%	38.4%	34.0%	18.8%	43.6%	39.7%	36.5%	29.6%	23.5%	30.6%	43.5%
Class Peak	47.9%	54.3%	49.1%	48.4%	38.7%	29.7%	44.0%	39.7%	37.1%	29.6%	32.0%	39.1%	45.6%
Coincidence Factor Based on Class Peak													
CLP System Peak	53.4%	91.8%	98.9%	79.4%	87.9%	63.4%	99.0%	100.0%	98.4%	100.0%	73.4%	78.2%	95.5%

0.159552932

Connecticut Light & Power
Rate 7 Residential Time-of-Day
Distribution Level

	Annual	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accounts in Population	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Total Energy Use	8,877,205	882,484	742,782	659,747	585,005	589,811	796,404	1,015,141	797,894	651,693	617,533	685,937	852,773
Minimum Number of Sites in Sample with Valid Data	688	688	694	704	704	704	705	704	704	705	705	704	704
Maximum Number of Sites in Sample with Valid Data	705	694	705	705	704	705	705	705	705	705	705	705	705
Twelve Month Contribution System Peak	17,865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLP Coincident Peak Demand													
Day of CLP System Peak Demand	6/24/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/6/2025	11/20/2025	12/15/2025
Hour of System Peak Demand	18	19	19	19	20	18	18	18	17	15	18	18	18
Total Demand at System Peak Hour	2,323	1,537	1,369	1,233	1,421	891	2,323	2,206	1,875	1,517	996	1,095	1,401
Load Factor at System Peak	43.6%	77.2%	80.7%	71.9%	57.2%	88.9%	47.6%	61.8%	57.2%	59.7%	83.3%	87.0%	81.8%
Non Coincident Peak / Maximum Diversified Demand													
Day of Class Peak Demand	6/24/2025	1/21/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/22/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/5/2025	10/7/2025	11/11/2025	12/8/2025
Hour of Class Peak Demand	20	22	21	21	21	20	20	20	20	20	20	21	21
Total Demand at Class Peak Hour	2,577	1,906	1,709	1,587	1,500	1,428	2,577	2,517	2,219	1,615	1,375	1,534	1,769
Load Factor at Class Peak	39.3%	62.2%	64.7%	55.9%	54.2%	55.5%	42.9%	54.2%	48.3%	56.0%	60.4%	62.1%	64.8%
Class On Peak Demand													
Number of Hours in Period	2,349	207	180	189	198	198	189	207	189	198	207	180	207
Total Energy Use in Period	2,353,769	220,852	170,566	144,962	146,756	152,958	232,856	335,065	226,674	186,208	166,698	153,304	216,870
Total Demand at Class Peak Hour in Period	2,577	1,554	1,369	1,293	1,439	1,428	2,577	2,517	2,219	1,615	1,375	1,205	1,473
Load Factor in Period	38.9%	68.7%	69.2%	59.3%	51.5%	54.1%	47.8%	64.3%	54.0%	58.2%	58.6%	70.7%	71.1%
Percentage of On Peak Energy	26.5%	25.0%	23.0%	22.0%	25.1%	25.9%	29.2%	33.0%	28.4%	28.6%	27.0%	22.3%	25.4%
Class Off Peak Demand													
Number of Hours in Period	6,593	583	532	565	522	546	531	537	555	522	537	580	583
Total Energy Use in Period	6,694,786	709,350	609,683	522,861	438,249	436,853	563,548	680,076	571,220	465,485	450,835	564,546	682,079
Total Demand at Class Peak Hour in Period	2,533	1,906	1,709	1,587	1,500	1,364	2,533	2,446	2,167	1,520	1,342	1,534	1,769
Load Factor in Period	40.1%	63.8%	67.0%	58.3%	56.0%	58.7%	41.9%	51.8%	47.5%	58.7%	62.6%	63.4%	66.1%
Percentage of Off Peak Energy	75.4%	80.4%	82.1%	79.3%	74.9%	74.1%	70.8%	67.0%	71.6%	71.4%	73.0%	82.3%	80.0%
Class Weekday Demand													
Day of Peak Demand on Weekdays	6/24/2025	1/21/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/22/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/5/2025	10/7/2025	11/11/2025	12/8/2025
Hour of Peak Demand on Weekdays	20	22	21	21	21	20	20	20	20	20	20	21	21
Total Energy Use on Weekdays	6,298,979	654,914	517,892	433,094	420,401	411,373	559,402	763,132	535,461	469,548	453,323	452,978	627,462
Peak Demand on Weekdays	2,577	1,906	1,709	1,587	1,500	1,428	2,577	2,517	2,219	1,615	1,375	1,534	1,769
Load Factor on Weekdays	39.0%	62.2%	63.1%	54.2%	53.1%	54.6%	43.1%	54.9%	47.9%	55.1%	59.7%	61.5%	64.3%
Class Weekend Demand													
Day of Peak Demand on Weekends	7/20/2025	1/5/2025	2/2/2025	3/2/2025	4/12/2025	5/25/2025	6/22/2025	7/20/2025	8/17/2025	9/6/2025	10/26/2025	11/23/2025	12/14/2025
Hour of Peak Demand on Weekends	20	19	18	19	21	21	19	20	19	15	21	20	18
Total Energy Use on Weekends	2,578,226	227,570	224,891	226,653	164,604	178,438	237,002	252,008	262,433	182,145	164,211	232,960	225,310
Peak Demand on Weekends	2,176	1,575	1,569	1,490	1,287	1,196	2,124	2,176	2,077	1,517	1,262	1,373	1,584
Load Factor on Weekends	47.5%	75.3%	74.6%	63.4%	66.6%	69.1%	51.7%	60.3%	52.6%	62.5%	67.8%	70.7%	74.1%
Hours	8,760	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Sum of Each Customer's Individual Peak Demand	6,907	4,953	4,898	4,707	4,597	4,662	5,529	5,647	5,267	4,781	4,625	4,813	5,076
Average Customer Peak Demand Per Account	11.32	8.12	8.03	7.72	7.54	7.64	9.06	9.26	8.63	7.84	7.58	7.89	8.32
Load Factor based on Peak Customer Demand	14.7%	23.9%	22.6%	18.8%	17.7%	17.0%	20.0%	24.2%	20.4%	18.9%	17.9%	19.8%	22.6%
Sum of Each Customer's Energy Usage	8,877,205	882,484	742,782	659,747	585,005	589,811	796,404	1,015,141	797,894	651,693	617,533	685,937	852,773
Energy Use Per Account	14,553	1,447	1,218	1,082	959	967	1,306	1,664	1,308	1,068	1,012	1,124	1,398
Coincidence Factor Based on Non-Coincident Peak													
CLP System Peak	33.6%	31.0%	28.0%	26.2%	30.9%	19.1%	42.0%	39.1%	35.6%	31.7%	21.5%	22.8%	27.6%
Class Peak	37.3%	38.5%	34.9%	33.7%	32.6%	30.6%	46.6%	44.6%	42.1%	33.8%	29.7%	31.9%	34.8%
Coincidence Factor Based on Class Peak													
CLP System Peak	90.2%	80.6%	80.1%	77.7%	94.7%	62.4%	90.2%	87.7%	84.5%	93.9%	72.4%	71.4%	79.2%

Connecticut Light & Power
Rate 18 Residential Controlled Water Heating
Distribution Level

	Annual	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accounts in Population	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
Total Energy Use	718,826	74,509	69,869	66,531	58,932	56,454	54,115	59,988	52,174	50,181	54,845	54,721	66,508
Minimum Number of Sites in Sample with Valid Data	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Maximum Number of Sites in Sample with Valid Data	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Twelve Month Contribution System Peak	1,383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLP Coincident Peak Demand													
Day of CLP System Peak Demand	6/24/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/6/2025	11/20/2025	12/15/2025
Hour of System Peak Demand	18	19	19	19	20	18	18	18	17	15	18	18	18
Total Demand at System Peak Hour	117	155	145	120	93	93	117	121	114	106	89	95	137
Load Factor at System Peak	70.3%	64.7%	71.8%	74.8%	88.1%	81.4%	64.4%	66.7%	61.4%	66.0%	82.4%	80.3%	65.5%
Non Coincident Peak / Maximum Diversified Demand													
Day of Class Peak Demand	1/9/2025	1/9/2025	2/19/2025	3/5/2025	4/11/2025	5/29/2025	6/25/2025	7/30/2025	8/13/2025	9/17/2025	10/30/2025	11/19/2025	12/8/2025
Hour of Class Peak Demand	18	18	12	12	12	13	14	13	12	13	13	14	19
Total Demand at Class Peak Hour	171	171	165	155	139	139	138	140	139	121	127	147	150
Load Factor at Class Peak	48.1%	58.7%	63.1%	57.9%	58.7%	54.5%	54.5%	57.6%	50.5%	57.4%	58.1%	51.8%	59.8%
Class On Peak Demand													
Number of Hours in Period	2,349	207	180	189	198	198	189	207	189	198	207	180	207
Total Energy Use in Period	246,782	26,222	23,176	20,906	20,131	19,170	19,121	22,053	17,813	18,019	19,244	17,752	23,174
Total Demand at Class Peak Hour in Period	171	171	165	155	139	139	138	140	139	121	127	147	150
Load Factor in Period	61.6%	74.2%	78.2%	71.6%	73.0%	69.6%	73.4%	76.0%	67.8%	75.0%	73.2%	67.2%	74.8%
Percentage of On Peak Energy	34.3%	35.2%	33.2%	31.4%	34.2%	34.0%	35.3%	36.8%	34.1%	35.9%	35.1%	32.4%	34.8%
Class Off Peak Demand													
Number of Hours in Period	6,411	537	492	555	522	546	531	537	555	522	537	540	537
Total Energy Use in Period	472,044	48,286	46,693	45,625	38,800	37,284	34,993	37,935	34,361	32,163	35,601	36,969	43,334
Total Demand at Class Peak Hour in Period	163	143	163	145	133	129	128	139	120	113	125	120	145
Load Factor in Period	45.3%	62.9%	58.3%	56.8%	55.9%	53.0%	51.5%	50.9%	51.4%	54.8%	52.8%	56.9%	55.5%
Percentage of Off Peak Energy	65.7%	64.8%	66.8%	68.6%	65.8%	66.0%	64.7%	63.2%	65.9%	64.1%	64.9%	67.6%	65.2%
Class Weekday Demand													
Day of Peak Demand on Weekdays	1/9/2025	1/9/2025	2/19/2025	3/5/2025	4/11/2025	5/29/2025	6/25/2025	7/30/2025	8/13/2025	9/17/2025	10/30/2025	11/19/2025	12/8/2025
Hour of Peak Demand on Weekdays	18	18	12	12	12	13	14	13	12	13	13	14	19
Total Energy Use on Weekdays	525,072	56,278	50,558	45,586	43,860	41,153	39,294	45,622	36,318	37,366	41,448	37,430	50,159
Peak Demand on Weekdays	171	171	165	155	139	139	138	140	139	121	127	147	150
Load Factor on Weekdays	49.1%	59.8%	64.0%	58.5%	59.6%	56.0%	56.6%	59.0%	51.9%	58.3%	59.1%	53.1%	60.7%
Class Weekend Demand													
Day of Peak Demand on Weekends	2/8/2025	1/4/2025	2/8/2025	3/2/2025	4/26/2025	5/17/2025	6/21/2025	7/26/2025	8/2/2025	9/27/2025	10/12/2025	11/30/2025	12/13/2025
Hour of Peak Demand on Weekends	10	15	10	19	14	14	13	13	14	15	14	19	15
Total Energy Use on Weekends	193,754	18,231	19,311	20,945	15,072	15,300	14,821	14,366	15,856	12,815	13,397	17,291	16,349
Peak Demand on Weekends	154	143	154	136	133	129	112	118	114	108	110	120	138
Load Factor on Weekends	50.5%	66.4%	65.4%	64.0%	59.1%	54.9%	61.0%	63.2%	58.2%	62.1%	63.5%	59.8%	61.7%
Hours	8,760	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Sum of Each Customer's Individual Peak Demand	599	435	459	450	447	432	417	405	379	370	397	393	412
Average Customer Peak Demand Per Account	4.23	3.08	3.24	3.18	3.15	3.05	2.95	2.86	2.68	2.61	2.80	2.77	2.91
Load Factor based on Peak Customer Demand	13.7%	23.0%	22.7%	19.9%	18.3%	17.6%	18.0%	19.9%	18.5%	18.9%	18.6%	19.4%	21.7%
Sum of Each Customer's Energy Usage	718,826	74,509	69,869	66,531	58,932	56,454	54,115	59,988	52,174	50,181	54,845	54,721	66,508
Energy Use Per Account	5,077	526	493	470	416	399	382	424	369	354	387	386	470
Coincidence Factor Based on Non-Coincident Peak													
CLP System Peak	19.5%	35.5%	31.6%	26.6%	20.8%	21.6%	28.0%	29.9%	30.1%	28.6%	22.5%	24.1%	33.1%
Class Peak	28.5%	39.2%	35.9%	34.3%	31.2%	32.2%	33.0%	34.6%	36.7%	32.8%	32.0%	37.4%	36.3%
Coincidence Factor Based on Class Peak													
CLP System Peak	68.5%	90.7%	87.9%	77.4%	66.7%	67.0%	84.8%	86.3%	82.2%	87.0%	70.5%	64.4%	91.3%

Connecticut Light & Power
Rate 27A Small Time-of-Day General Alternative
Distribution Level

	Annual	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accounts in Population	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Total Energy Use	12,039,012	1,189,453	1,052,262	1,000,661	906,616	873,619	999,252	1,166,053	1,036,452	918,421	915,981	899,596	1,080,646
Minimum Number of Sites in Sample with Valid Data	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Maximum Number of Sites in Sample with Valid Data	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Twelve Month Contribution System Peak	15,569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLP Coincident Peak Demand													
Day of CLP System Peak Demand	6/24/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/6/2025	11/20/2025	12/15/2025
Hour of System Peak Demand	18	19	19	19	20	18	18	18	17	15	18	18	18
Total Demand at System Peak Hour	1,470	1,585	1,463	1,265	1,100	947	1,470	1,516	1,455	1,036	1,197	1,215	1,319
Load Factor at System Peak	93.5%	100.8%	107.0%	106.3%	114.4%	124.0%	94.4%	103.4%	95.7%	123.1%	102.8%	102.8%	110.1%
Non Coincident Peak / Maximum Diversified Demand													
Day of Class Peak Demand	7/29/2025	1/21/2025	2/11/2025	3/4/2025	4/3/2025	5/15/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/13/2025	9/24/2025	10/8/2025	11/25/2025	12/4/2025
Hour of Class Peak Demand	11	11	11	9	10	11	11	11	9	8	10	12	9
Total Demand at Class Peak Hour	3,215	3,200	3,115	2,793	2,816	2,558	3,000	3,215	3,182	2,933	2,919	2,702	3,002
Load Factor at Class Peak	42.7%	50.0%	50.3%	48.2%	44.7%	45.9%	46.3%	48.8%	43.8%	43.5%	42.2%	46.2%	48.4%
Class On Peak Demand													
Number of Hours in Period	2,349	207	180	189	198	198	189	207	189	198	207	180	207
Total Energy Use in Period	3,811,981	392,228	335,658	287,556	277,613	272,973	323,073	387,380	315,611	302,304	292,178	284,042	341,365
Total Demand at Class Peak Hour in Period	3,159	3,060	3,081	2,647	2,423	2,354	2,997	3,159	2,991	2,728	2,444	2,702	2,819
Load Factor in Period	51.4%	61.9%	60.5%	57.5%	57.9%	58.6%	57.0%	59.2%	55.8%	56.0%	57.8%	58.4%	58.5%
Percentage of On Peak Energy	31.7%	33.0%	31.9%	28.7%	30.6%	31.2%	32.3%	33.2%	30.5%	32.9%	31.9%	31.6%	31.6%
Class Off Peak Demand													
Number of Hours in Period	6,411	537	492	555	522	546	531	537	555	522	537	540	537
Total Energy Use in Period	8,227,031	797,224	716,604	713,106	629,002	600,647	676,179	778,673	720,840	616,117	623,803	615,555	739,281
Total Demand at Class Peak Hour in Period	3,215	3,200	3,115	2,793	2,816	2,558	3,000	3,215	3,182	2,933	2,919	2,603	3,002
Load Factor in Period	39.9%	46.4%	46.8%	46.0%	42.8%	43.0%	42.4%	45.1%	40.8%	40.2%	39.8%	43.8%	45.9%
Percentage of Off Peak Energy	68.3%	67.0%	68.1%	71.3%	69.4%	68.8%	67.7%	66.8%	69.5%	67.1%	68.1%	68.4%	68.4%
Class Weekday Demand													
Day of Peak Demand on Weekdays	7/29/2025	1/21/2025	2/11/2025	3/4/2025	4/3/2025	5/15/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/13/2025	9/24/2025	10/8/2025	11/25/2025	12/4/2025
Hour of Peak Demand on Weekdays	11	11	11	9	10	11	11	11	9	8	10	12	9
Total Energy Use on Weekdays	9,758,505	974,289	834,403	776,991	760,250	716,492	813,305	976,725	812,062	763,254	769,792	696,308	864,635
Peak Demand on Weekdays	3,215	3,200	3,115	2,793	2,816	2,558	3,000	3,215	3,182	2,933	2,919	2,702	3,002
Load Factor on Weekdays	48.5%	55.1%	55.8%	55.2%	51.1%	53.1%	53.8%	55.0%	50.6%	49.3%	47.8%	53.7%	52.2%
Class Weekend Demand													
Day of Peak Demand on Weekends	1/11/2025	1/11/2025	2/9/2025	3/2/2025	4/12/2025	5/3/2025	6/29/2025	7/6/2025	8/17/2025	9/6/2025	10/11/2025	11/23/2025	12/14/2025
Hour of Peak Demand on Weekends	9	9	13	10	9	13	12	18	17	7	19	6	10
Total Energy Use on Weekends	2,280,507	215,164	217,859	223,671	146,366	157,128	185,947	189,328	224,390	155,167	146,189	203,288	216,010
Peak Demand on Weekends	1,615	1,615	1,375	1,277	1,092	1,078	1,281	1,341	1,291	1,109	1,068	1,093	1,414
Load Factor on Weekends	56.6%	69.4%	82.5%	73.0%	69.8%	67.5%	67.2%	73.5%	72.4%	72.9%	71.3%	77.5%	79.6%
Hours	8,760	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Sum of Each Customer's Individual Peak Demand	7,723	4,978	5,045	4,794	5,462	5,515	6,287	6,336	5,806	5,775	5,568	4,881	4,900
Average Customer Peak Demand Per Account	177.20	114.22	115.76	110.00	125.32	126.54	144.25	145.37	133.22	132.51	127.76	111.99	112.43
Load Factor based on Peak Customer Demand	17.8%	32.1%	31.0%	28.1%	23.1%	21.3%	22.1%	24.7%	24.0%	22.1%	22.1%	25.6%	29.6%
Sum of Each Customer's Energy Usage	12,039,012	1,189,453	1,052,262	1,000,661	906,616	873,619	999,252	1,166,053	1,036,452	918,421	915,981	899,596	1,080,646
Energy Use Per Account	276,230	27,291	24,144	22,960	20,802	20,045	22,927	26,755	23,781	21,073	21,017	20,641	24,795
Coincidence Factor Based on Non-Coincident Peak													
CLP System Peak	19.0%	31.8%	29.0%	26.4%	20.1%	17.2%	23.4%	23.9%	25.1%	17.9%	21.5%	24.9%	26.9%
Class Peak	41.6%	64.3%	61.8%	58.3%	51.6%	46.4%	47.7%	50.7%	54.8%	50.8%	52.4%	55.3%	61.3%
Coincidence Factor Based on Class Peak													
CLP System Peak	45.7%	49.5%	47.0%	45.3%	39.1%	37.0%	49.0%	47.2%	45.7%	35.3%	41.0%	45.0%	43.9%

Connecticut Light & Power
Rate 27 Small Time-of-Day General
Distribution Level

	Annual	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accounts in Population	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327
Total Energy Use	161,240,557	15,895,322	13,904,985	12,804,948	11,583,728	11,424,948	13,242,984	15,815,302	13,899,682	12,533,347	11,971,172	12,542,703	15,621,438
Minimum Number of Sites in Sample with Valid Data	358	360	360	360	360	360	360	359	359	359	360	359	358
Maximum Number of Sites in Sample with Valid Data	360	360	360	360	360	360	360	360	359	360	360	360	359
Twelve Month Contribution System Peak	273,004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLP Coincident Peak Demand													
Day of CLP System Peak Demand	6/24/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/6/2025	11/20/2025	12/15/2025
Hour of System Peak Demand	18	19	19	19	20	18	18	18	17	15	18	18	18
Total Demand at System Peak Hour	27,491	25,572	23,589	20,886	18,695	17,918	27,491	27,144	26,605	19,494	19,500	20,224	25,886
Load Factor at System Peak	67.0%	83.5%	87.7%	82.4%	86.1%	85.7%	66.9%	78.3%	70.2%	89.3%	82.5%	86.1%	81.1%
Non Coincident Peak / Maximum Diversified Demand													
Day of Class Peak Demand	6/24/2025	1/22/2025	2/11/2025	3/4/2025	4/9/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/30/2025	8/13/2025	9/18/2025	10/7/2025	11/12/2025	12/15/2025
Hour of Class Peak Demand	14	9	9	9	8	13	14	14	13	14	14	10	10
Total Demand at Class Peak Hour	32,966	31,505	28,048	25,492	23,040	22,333	32,966	32,879	31,707	25,747	24,850	24,417	29,479
Load Factor at Class Peak	55.8%	67.8%	73.8%	67.5%	69.8%	68.8%	55.8%	64.7%	58.9%	67.6%	64.7%	71.3%	71.2%
Class On Peak Demand													
Number of Hours in Period	2,349	207	180	189	198	198	189	207	189	198	207	180	207
Total Energy Use in Period	49,460,841	4,817,532	4,026,156	3,484,289	3,508,441	3,545,278	4,265,863	5,298,024	4,289,108	4,166,445	3,776,600	3,574,920	4,708,185
Total Demand at Class Peak Hour in Period	32,966	29,578	27,101	23,567	22,484	22,333	32,966	32,879	31,707	25,747	24,850	23,802	29,115
Load Factor in Period	63.9%	78.7%	82.5%	78.2%	78.8%	80.2%	68.5%	77.8%	71.6%	81.7%	73.4%	83.4%	78.1%
Percentage of On Peak Energy	30.7%	30.3%	29.0%	27.2%	30.3%	31.0%	32.2%	33.5%	30.9%	33.2%	31.5%	28.5%	30.1%
Class Off Peak Demand													
Number of Hours in Period	6,411	537	492	555	522	546	531	537	555	522	537	540	537
Total Energy Use in Period	111,779,716	11,077,790	9,878,829	9,320,659	8,075,287	7,879,670	8,977,120	10,517,278	9,610,574	8,366,902	8,194,572	8,967,783	10,913,253
Total Demand at Class Peak Hour in Period	32,180	31,505	28,048	25,492	23,040	22,084	32,180	31,627	30,105	25,634	24,383	24,417	29,479
Load Factor in Period	54.2%	65.5%	71.6%	65.9%	67.1%	65.3%	52.5%	61.9%	57.5%	62.5%	62.6%	68.0%	68.9%
Percentage of Off Peak Energy	69.3%	69.7%	71.0%	72.8%	69.7%	69.0%	67.8%	66.5%	69.1%	66.8%	68.5%	71.5%	69.9%
Class Weekday Demand													
Day of Peak Demand on Weekdays	6/24/2025	1/22/2025	2/11/2025	3/4/2025	4/9/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/30/2025	8/13/2025	9/18/2025	10/7/2025	11/12/2025	12/15/2025
Hour of Peak Demand on Weekdays	14	9	9	9	8	13	14	14	13	14	14	10	10
Total Energy Use on Weekdays	121,289,107	12,293,394	10,243,486	9,068,454	8,909,129	8,593,337	9,943,270	12,422,116	10,004,749	9,682,934	9,320,789	8,875,824	11,931,626
Peak Demand on Weekdays	32,966	31,505	28,048	25,492	23,040	22,333	32,966	32,879	31,707	25,747	24,850	24,417	29,479
Load Factor on Weekdays	58.7%	70.7%	76.1%	70.6%	73.2%	72.9%	59.8%	68.4%	62.6%	71.2%	67.9%	75.7%	73.3%
Class Weekend Demand													
Day of Peak Demand on Weekends	1/25/2025	1/25/2025	2/2/2025	3/2/2025	4/12/2025	5/17/2025	6/22/2025	7/20/2025	8/17/2025	9/6/2025	10/5/2025	11/15/2025	12/28/2025
Hour of Peak Demand on Weekends	8	8	7	7	9	16	16	16	14	13	15	8	8
Total Energy Use on Weekends	39,951,450	3,601,928	3,661,499	3,736,494	2,674,600	2,831,612	3,299,713	3,393,186	3,894,933	2,850,412	2,650,382	3,666,879	3,689,812
Peak Demand on Weekends	23,419	23,419	22,470	20,304	18,209	16,280	20,906	22,229	22,264	20,386	17,044	18,158	22,543
Load Factor on Weekends	68.3%	80.1%	84.9%	76.7%	76.5%	80.5%	73.1%	79.5%	72.9%	72.8%	81.0%	84.1%	85.2%
Hours	8,760	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Sum of Each Customer's Individual Peak Demand	56,237	39,918	37,813	36,404	35,110	33,284	43,386	42,693	40,008	36,333	35,768	34,724	39,886
Average Customer Peak Demand Per Account	172.02	122.10	115.66	111.36	107.40	101.81	132.71	130.59	122.38	111.14	109.41	106.22	122.01
Load Factor based on Peak Customer Demand	32.7%	53.5%	54.7%	47.3%	45.8%	46.1%	42.4%	49.8%	46.7%	47.9%	45.0%	50.2%	52.6%
Sum of Each Customer's Energy Usage	161,240,557	15,895,322	13,904,985	12,804,948	11,583,728	11,424,948	13,242,984	15,815,302	13,899,682	12,533,347	11,971,172	12,542,703	15,621,438
Energy Use Per Account	493,216	48,622	42,534	39,169	35,433	34,948	40,509	48,377	42,518	38,338	36,618	38,367	47,784
Coincidence Factor Based on Non-Coincident Peak													
CLP System Peak	48.9%	64.1%	62.4%	57.4%	53.2%	53.8%	63.4%	63.6%	66.5%	53.7%	54.5%	58.2%	64.9%
Class Peak	58.6%	78.9%	74.2%	70.0%	65.6%	67.1%	76.0%	77.0%	79.3%	70.9%	69.5%	70.3%	73.9%
Coincidence Factor Based on Class Peak													
CLP System Peak	83.4%	81.2%	84.1%	81.9%	81.1%	80.2%	83.4%	82.6%	83.9%	75.7%	78.5%	82.8%	87.8%

Connecticut Light & Power
Rate 29 Outdoor Recreational Lighting
Distribution Level

	Annual	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accounts in Population	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
Total Energy Use	3,248,623	187,443	156,709	194,384	265,459	302,905	320,963	313,881	291,209	347,201	426,705	277,520	164,243
Minimum Number of Sites in Sample with Valid Data	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
Maximum Number of Sites in Sample with Valid Data	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
Twelve Month Contribution System Peak	11,734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLP Coincident Peak Demand													
Day of CLP System Peak Demand	6/24/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/6/2025	11/20/2025	12/15/2025
Hour of System Peak Demand	18	19	19	19	20	18	18	18	17	15	18	18	18
Total Demand at System Peak Hour	457	397	341	673	1,360	1,406	457	650	293	489	3,750	1,590	326
Load Factor at System Peak	81.2%	63.5%	68.3%	38.8%	27.1%	28.9%	97.6%	64.9%	133.4%	98.7%	15.3%	24.2%	67.7%
Non Coincident Peak / Maximum Diversified Demand													
Day of Class Peak Demand	9/26/2025	1/6/2025	2/27/2025	3/31/2025	4/21/2025	5/20/2025	6/13/2025	7/21/2025	8/21/2025	9/26/2025	10/2/2025	11/5/2025	12/4/2025
Hour of Class Peak Demand	19	18	19	19	19	19	20	20	20	19	19	19	19
Total Demand at Class Peak Hour	5,003	1,313	628	1,664	3,967	4,015	3,542	3,355	2,716	5,003	4,722	2,858	1,451
Load Factor at Class Peak	7.4%	19.2%	37.1%	15.7%	9.3%	10.1%	12.6%	12.6%	14.4%	9.6%	12.1%	13.5%	15.2%
Class On Peak Demand													
Number of Hours in Period	2,349	207	180	189	198	198	189	207	189	198	207	180	207
Total Energy Use in Period	1,530,654	62,593	48,828	74,724	140,194	170,392	150,136	141,357	108,322	202,244	253,289	117,559	61,017
Total Demand at Class Peak Hour in Period	5,003	1,313	628	1,664	3,967	4,015	3,542	3,355	2,716	5,003	4,722	2,858	1,451
Load Factor in Period	13.0%	23.0%	43.2%	23.8%	17.8%	21.4%	22.4%	20.4%	21.1%	20.4%	25.9%	22.9%	20.3%
Percentage of On Peak Energy	47.1%	33.4%	31.2%	38.4%	52.8%	56.3%	46.8%	45.0%	37.2%	58.2%	59.4%	42.4%	37.2%
Class Off Peak Demand													
Number of Hours in Period	6,411	537	492	555	522	546	531	537	555	522	537	540	537
Total Energy Use in Period	1,717,969	124,850	107,881	119,660	125,265	132,513	170,827	172,525	182,887	144,957	173,415	159,962	103,227
Total Demand at Class Peak Hour in Period	2,809	896	607	659	1,321	2,320	2,809	2,584	2,157	2,611	2,336	1,620	598
Load Factor in Period	9.5%	25.9%	36.1%	32.7%	18.2%	10.5%	11.5%	12.4%	15.3%	10.6%	13.8%	18.3%	32.1%
Percentage of Off Peak Energy	52.9%	66.6%	68.8%	61.6%	47.2%	43.7%	53.2%	55.0%	62.8%	41.8%	40.6%	57.6%	62.8%
Class Weekday Demand													
Day of Peak Demand on Weekdays	9/26/2025	1/6/2025	2/27/2025	3/31/2025	4/21/2025	5/20/2025	6/13/2025	7/21/2025	8/21/2025	9/26/2025	10/2/2025	11/5/2025	12/4/2025
Hour of Peak Demand on Weekdays	19	18	19	19	19	19	20	20	20	19	19	19	19
Total Energy Use on Weekdays	2,520,655	140,397	112,940	138,111	214,012	250,577	249,874	259,573	217,983	282,807	338,858	192,309	123,214
Peak Demand on Weekdays	5,003	1,313	628	1,664	3,967	4,015	3,542	3,355	2,716	5,003	4,722	2,858	1,451
Load Factor on Weekdays	8.0%	19.4%	37.5%	16.5%	10.2%	11.8%	14.0%	14.0%	15.9%	10.7%	13.0%	14.0%	15.4%
Class Weekend Demand													
Day of Peak Demand on Weekends	9/20/2025	1/26/2025	2/8/2025	3/30/2025	4/19/2025	5/17/2025	6/14/2025	7/26/2025	8/30/2025	9/20/2025	10/25/2025	11/1/2025	12/6/2025
Hour of Peak Demand on Weekends	19	8	19	18	19	20	20	20	19	19	18	18	19
Total Energy Use on Weekends	727,968	47,045	43,769	56,274	51,447	52,328	71,089	54,309	73,226	64,393	87,847	85,211	41,030
Peak Demand on Weekends	2,611	896	607	659	1,287	1,554	2,012	1,302	1,398	2,611	2,336	1,620	598
Load Factor on Weekends	11.2%	27.3%	37.5%	35.6%	20.8%	15.6%	16.4%	21.7%	21.8%	12.8%	19.6%	21.9%	35.7%
Hours	8,760	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Sum of Each Customer's Individual Peak Demand	10,547	1,839	1,152	3,831	8,269	8,611	8,355	6,469	7,893	9,496	9,493	6,013	2,518
Average Customer Peak Demand Per Account	48.16	8.40	5.26	17.49	37.76	39.32	38.15	29.54	36.04	43.36	43.35	27.46	11.50
Load Factor based on Peak Customer Demand	3.5%	13.7%	20.2%	6.8%	4.5%	4.7%	5.3%	6.5%	5.0%	5.1%	6.0%	6.4%	8.8%
Sum of Each Customer's Energy Usage	3,248,623	187,443	156,709	194,384	265,459	302,905	320,963	313,881	291,209	347,201	426,705	277,520	164,243
Energy Use Per Account	14,834	856	716	888	1,212	1,383	1,466	1,433	1,330	1,585	1,948	1,267	750
Coincidence Factor Based on Non-Coincident Peak													
CLP System Peak	4.3%	21.6%	29.6%	17.6%	16.5%	16.3%	5.5%	10.1%	3.7%	5.1%	39.5%	26.4%	12.9%
Class Peak	47.4%	71.4%	54.5%	43.4%	48.0%	46.6%	42.4%	51.9%	34.4%	52.7%	49.7%	47.5%	57.6%
Coincidence Factor Based on Class Peak													
CLP System Peak	9.1%	30.2%	54.3%	40.5%	34.3%	35.0%	12.9%	19.4%	10.8%	9.8%	79.4%	55.6%	22.5%

Connecticut Light & Power
Rate 30A Small General Electric Service Alternative
Distribution Level

	Annual	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accounts in Population	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650
Total Energy Use	153,959,293	14,945,451	13,120,185	11,956,474	10,568,868	10,573,714	12,370,181	14,309,764	13,812,277	12,891,815	12,292,479	12,614,917	14,503,167
Minimum Number of Sites in Sample with Valid Data	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Maximum Number of Sites in Sample with Valid Data	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Twelve Month Contribution System Peak	243,846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLP Coincident Peak Demand													
Day of CLP System Peak Demand	6/24/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/6/2025	11/20/2025	12/15/2025
Hour of System Peak Demand	18	19	19	19	20	18	18	18	17	15	18	18	18
Total Demand at System Peak Hour	24,293	22,405	17,455	19,924	15,216	14,604	24,293	24,111	20,906	21,250	20,782	21,280	21,621
Load Factor at System Peak	72.3%	89.7%	111.9%	80.7%	96.5%	97.3%	70.7%	79.8%	88.8%	84.3%	79.5%	82.3%	90.2%
Non Coincident Peak / Maximum Diversified Demand													
Day of Class Peak Demand	6/23/2025	1/22/2025	2/11/2025	3/5/2025	4/7/2025	5/15/2025	6/23/2025	7/8/2025	8/13/2025	9/24/2025	10/30/2025	11/25/2025	12/4/2025
Hour of Class Peak Demand	13	10	9	9	11	10	13	14	14	11	8	9	10
Total Demand at Class Peak Hour	39,243	37,535	36,053	34,574	31,292	29,933	39,243	38,183	38,886	35,992	31,109	32,652	36,354
Load Factor at Class Peak	44.8%	53.5%	54.2%	46.5%	46.9%	47.5%	43.8%	50.4%	47.7%	49.7%	53.1%	53.7%	53.6%
Class OnPeak Demand													
Number of Hours in Period	2,349	207	180	189	198	198	189	207	189	198	207	180	207
Total Energy Use in Period	51,359,189	5,035,728	4,281,046	3,578,688	3,369,804	3,497,624	4,285,129	5,064,308	4,472,793	4,579,922	4,199,092	4,104,151	4,890,904
Total Demand at Class Peak Hour in Period	39,243	37,407	35,100	32,450	29,498	27,645	39,243	38,183	38,886	33,590	29,448	31,621	33,780
Load Factor in Period	55.7%	65.0%	67.8%	58.4%	57.7%	63.9%	57.8%	64.1%	60.9%	68.9%	68.9%	72.1%	69.9%
Percentage of OnPeak Energy	33.4%	33.7%	32.6%	29.9%	31.9%	33.1%	34.6%	35.4%	32.4%	35.5%	34.2%	32.5%	33.7%
Class OffPeak Demand													
Number of Hours in Period	6,411	537	492	555	522	546	531	537	555	522	537	540	537
Total Energy Use in Period	102,600,104	9,909,723	8,839,139	8,377,785	7,199,064	7,076,090	8,085,052	9,245,456	9,339,484	8,311,893	8,093,388	8,510,766	9,612,263
Total Demand at Class Peak Hour in Period	37,535	37,535	36,053	34,574	31,292	29,933	37,132	37,181	34,783	35,992	31,109	32,652	36,354
Load Factor in Period	42.6%	49.2%	49.8%	43.7%	44.1%	43.3%	41.0%	46.3%	48.4%	44.2%	48.4%	48.3%	49.2%
Percentage of OffPeak Energy	66.6%	66.3%	67.4%	70.1%	68.1%	66.9%	65.4%	64.6%	67.6%	64.5%	65.8%	67.5%	66.3%
Class Weekday Demand													
Day of Peak Demand on Weekdays	6/23/2025	1/22/2025	2/11/2025	3/5/2025	4/7/2025	5/15/2025	6/23/2025	7/8/2025	8/13/2025	9/24/2025	10/30/2025	11/25/2025	12/4/2025
Hour of Peak Demand on Weekdays	13	10	9	9	11	10	13	14	14	11	8	9	10
Total Energy Use on Weekdays	121,616,881	11,995,438	10,166,251	9,054,012	8,515,694	8,418,321	9,820,636	11,847,373	10,460,807	10,470,267	10,004,070	9,363,456	11,500,557
Peak Demand on Weekdays	39,243	37,535	36,053	34,574	31,292	29,933	39,243	38,183	38,886	35,992	31,109	32,652	36,354
Load Factor on Weekdays	49.5%	57.9%	58.7%	52.0%	51.5%	53.3%	49.7%	56.2%	53.4%	55.1%	58.3%	59.7%	57.3%
Class Weekend Demand													
Day of Peak Demand on Weekends	12/6/2025	1/25/2025	2/15/2025	3/8/2025	4/12/2025	5/3/2025	6/21/2025	7/12/2025	8/16/2025	9/6/2025	10/18/2025	11/22/2025	12/6/2025
Hour of Peak Demand on Weekends	10	9	14	19	9	16	15	9	14	15	10	9	10
Total Energy Use on Weekends	32,342,412	2,950,013	2,953,934	2,902,461	2,053,174	2,155,393	2,549,544	2,462,392	3,351,470	2,421,549	2,288,410	3,251,461	3,002,610
Peak Demand on Weekends	22,222	21,707	20,904	18,047	19,008	15,242	20,179	17,762	20,232	21,250	16,418	21,206	22,222
Load Factor on Weekends	58.3%	70.8%	73.6%	67.0%	56.3%	65.5%	58.5%	72.2%	69.0%	59.4%	72.6%	63.9%	70.4%
Hours	8,760	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Sum of Each Customer's Individual Peak Demand	92,265	57,689	54,076	56,879	56,317	54,820	69,925	65,436	71,237	67,486	64,012	56,621	56,735
Average Customer Peak Demand Per Account	25.28	15.81	14.82	15.58	15.43	15.02	19.16	17.93	19.52	18.49	17.54	15.51	15.55
Load Factor based on Peak Customer Demand	19.0%	34.8%	36.1%	28.3%	26.1%	25.9%	24.6%	29.4%	26.1%	26.5%	25.8%	30.9%	34.4%
Sum of Each Customer's Energy Usage	153,959,293	14,945,451	13,120,185	11,956,474	10,568,868	10,573,714	12,370,181	14,309,764	13,812,277	12,891,815	12,292,479	12,614,917	14,503,167
Energy Use Per Account	42,184	4,095	3,595	3,276	2,896	2,897	3,389	3,921	3,785	3,532	3,368	3,456	3,974
Coincidence Factor Based on Non-Coincident Peak													
CLP System Peak	26.3%	38.8%	32.3%	35.0%	27.0%	26.6%	34.7%	36.8%	29.3%	31.5%	32.5%	37.6%	38.1%
Class Peak	42.5%	65.1%	66.7%	60.8%	55.6%	54.6%	56.1%	58.4%	54.6%	53.3%	48.6%	57.7%	64.1%
Coincidence Factor Based on Class Peak													
CLP System Peak	61.9%	59.7%	48.4%	57.6%	48.6%	48.8%	61.9%	63.1%	53.8%	59.0%	66.8%	65.2%	59.5%

Connecticut Light & Power
Rate 30 Small General
Distribution Level

	Annual	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accounts in Population	98,483	98,483	98,483	98,483	98,483	98,483	98,483	98,483	98,483	98,483	98,483	98,483	98,483
Total Energy Use	3,255,417,027	320,579,428	279,049,493	256,802,448	232,146,866	228,827,176	273,334,397	330,722,327	287,529,175	254,757,786	239,322,276	241,516,718	310,828,936
Minimum Number of Sites in Sample with Valid Data	613	617	617	617	617	615	614	616	617	617	617	614	613
Maximum Number of Sites in Sample with Valid Data	617	617	617	617	617	617	615	617	617	617	617	617	614
Twelve Month Contribution System Peak	5,844,024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLP Coincident Peak Demand													
Day of CLP System Peak Demand	6/24/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/6/2025	11/20/2025	12/15/2025
Hour of System Peak Demand	18	19	19	19	20	18	18	18	17	15	18	18	18
Total Demand at System Peak Hour	630,694	521,178	508,044	424,552	362,290	366,199	630,694	596,699	605,867	495,801	396,724	400,710	535,267
Load Factor at System Peak	58.9%	82.7%	81.7%	81.3%	89.0%	84.0%	60.2%	74.5%	63.8%	71.4%	81.1%	83.7%	78.1%
Non Coincident Peak / Maximum Diversified Demand													
Day of Class Peak Demand	7/16/2025	1/22/2025	2/19/2025	3/4/2025	4/10/2025	5/28/2025	6/24/2025	7/16/2025	8/13/2025	9/5/2025	10/7/2025	11/21/2025	12/15/2025
Hour of Class Peak Demand	14	12	11	11	11	14	14	14	13	14	14	11	12
Total Demand at Class Peak Hour	766,620	632,069	601,252	525,258	480,800	469,655	765,514	766,620	709,053	589,080	528,548	504,377	634,679
Load Factor at Class Peak	48.5%	68.2%	69.1%	65.7%	67.1%	65.5%	49.6%	58.0%	54.5%	60.1%	60.9%	66.5%	65.8%
Class On Peak Demand													
Number of Hours in Period	2,349	207	180	189	198	198	189	207	189	198	207	180	207
Total Energy Use in Period	1,046,656,373	102,554,985	85,792,661	73,581,354	73,642,647	73,471,208	92,169,499	117,300,365	92,928,765	87,443,878	78,456,481	72,269,493	97,045,037
Total Demand at Class Peak Hour in Period	766,620	632,069	584,301	519,599	473,310	469,655	765,514	766,620	709,053	589,080	528,548	497,404	634,679
Load Factor in Period	58.1%	78.4%	81.6%	74.9%	78.6%	79.0%	63.7%	73.9%	69.3%	75.0%	71.7%	80.7%	73.9%
Percentage of On Peak Energy	32.2%	32.0%	30.7%	28.7%	31.7%	32.1%	33.7%	35.5%	32.3%	34.3%	32.8%	29.9%	31.2%
Class Off Peak Demand													
Number of Hours in Period	6,411	537	492	555	522	546	531	537	555	522	537	540	537
Total Energy Use in Period	2,208,760,654	218,024,443	193,256,831	183,221,094	158,504,219	155,355,969	181,164,898	213,421,962	194,600,411	167,313,908	160,865,794	169,247,225	213,783,900
Total Demand at Class Peak Hour in Period	745,268	625,651	601,252	525,258	480,800	456,413	745,268	734,262	665,822	582,955	511,096	504,377	634,100
Load Factor in Period	46.2%	64.9%	65.3%	62.9%	63.2%	62.3%	45.8%	54.1%	52.7%	55.0%	58.6%	62.1%	62.8%
Percentage of Off Peak Energy	67.8%	68.0%	69.3%	71.3%	68.3%	67.9%	66.3%	64.5%	67.7%	65.7%	67.2%	70.1%	68.8%
Class Weekday Demand													
Day of Peak Demand on Weekdays	7/16/2025	1/22/2025	2/19/2025	3/4/2025	4/10/2025	5/28/2025	6/24/2025	7/16/2025	8/13/2025	9/5/2025	10/7/2025	11/21/2025	12/15/2025
Hour of Peak Demand on Weekdays	14	12	11	11	11	14	14	14	13	14	14	11	12
Total Energy Use on Weekdays	2,446,282,814	248,181,869	206,715,361	182,527,018	178,422,189	170,938,246	204,393,459	259,127,521	205,763,664	195,008,922	186,010,511	170,472,314	238,721,741
Peak Demand on Weekdays	766,620	632,069	601,252	525,258	480,800	469,655	765,514	766,620	709,053	589,080	528,548	504,377	634,679
Load Factor on Weekdays	50.9%	71.1%	71.6%	68.9%	70.3%	68.9%	53.0%	61.2%	57.6%	62.7%	63.8%	70.4%	68.1%
Class Weekend Demand													
Day of Peak Demand on Weekends	8/16/2025	1/25/2025	2/15/2025	3/2/2025	4/12/2025	5/3/2025	6/21/2025	7/20/2025	8/16/2025	9/6/2025	10/5/2025	11/29/2025	12/14/2025
Hour of Peak Demand on Weekends	14	10	13	19	11	12	16	15	14	15	16	18	18
Total Energy Use on Weekends	809,134,213	72,397,559	72,334,132	74,275,430	53,724,677	57,888,930	68,940,938	71,594,806	81,765,512	59,748,863	53,311,764	71,044,405	72,107,196
Peak Demand on Weekends	523,738	453,402	438,799	387,275	369,216	369,980	496,573	505,654	523,738	495,801	359,298	354,102	458,176
Load Factor on Weekends	61.9%	83.2%	85.9%	79.9%	75.8%	72.4%	64.3%	73.7%	65.0%	62.8%	77.3%	83.6%	82.0%
Hours	8,760	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Sum of Each Customer's Individual Peak Demand	1,760,808	1,038,870	975,246	907,148	912,097	923,958	1,209,982	1,200,301	1,148,622	1,094,019	955,255	879,382	1,044,010
Average Customer Peak Demand Per Account	17.88	10.55	9.90	9.21	9.26	9.38	12.29	12.19	11.66	11.11	9.70	8.93	10.60
Load Factor based on Peak Customer Demand	21.1%	41.5%	42.6%	38.0%	35.3%	33.3%	31.4%	37.0%	33.6%	32.3%	33.7%	38.1%	40.0%
Sum of Each Customer's Energy Usage	3,255,417,027	320,579,428	279,049,493	256,802,448	232,146,866	228,827,176	273,334,397	330,722,327	287,529,175	254,757,786	239,322,276	241,516,718	310,828,936
Energy Use Per Account	33,056	3,255	2,833	2,608	2,357	2,324	2,775	3,358	2,920	2,587	2,430	2,452	3,156
Coincidence Factor Based on Non-Coincident Peak													
CLP System Peak	35.8%	50.2%	52.1%	46.8%	39.7%	39.6%	52.1%	49.7%	52.7%	45.3%	41.5%	45.6%	51.3%
Class Peak	43.5%	60.8%	61.7%	57.9%	52.7%	50.8%	63.3%	63.9%	61.7%	53.8%	55.3%	57.4%	60.8%
Coincidence Factor Based on Class Peak													
CLP System Peak	82.3%	82.5%	84.5%	80.8%	75.4%	78.0%	82.4%	77.8%	85.4%	84.2%	75.1%	79.4%	84.3%

Connecticut Light & Power
Rate 35 Intermediate General
Distribution Level

	Annual	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accounts in Population	1,274	1,274	1,274	1,274	1,274	1,274	1,274	1,274	1,274	1,274	1,274	1,274	1,274
Total Energy Use	451,524,774	39,497,359	35,249,822	36,063,783	34,348,029	35,453,642	39,271,527	44,680,716	39,954,026	37,306,547	35,912,614	34,447,513	39,339,194
Minimum Number of Sites in Sample with Valid Data	247	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	247
Maximum Number of Sites in Sample with Valid Data	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248
Twelve Month Contribution System Peak	756,753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLP Coincident Peak Demand													
Day of CLP System Peak Demand	6/24/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/6/2025	11/20/2025	12/15/2025
Hour of System Peak Demand	18	19	19	19	20	18	18	18	17	15	18	18	18
Total Demand at System Peak Hour	80,555	61,484	58,644	54,905	50,943	58,626	80,555	78,850	74,967	59,940	59,442	56,883	61,514
Load Factor at System Peak	64.0%	86.3%	89.4%	88.3%	93.6%	81.3%	67.7%	76.2%	71.6%	86.4%	81.2%	84.1%	86.0%
Non Coincident Peak / Maximum Diversified Demand													
Day of Class Peak Demand	6/25/2025	1/22/2025	2/11/2025	3/24/2025	4/7/2025	5/15/2025	6/25/2025	7/16/2025	8/13/2025	9/25/2025	10/7/2025	11/12/2025	12/15/2025
Hour of Class Peak Demand	13	11	11	10	11	13	13	13	13	13	13	11	11
Total Demand at Class Peak Hour	92,637	79,206	75,703	72,525	70,996	72,029	92,637	90,351	87,814	81,629	75,967	70,826	76,612
Load Factor at Class Peak	55.6%	67.0%	69.3%	66.8%	67.2%	66.2%	58.9%	66.5%	61.2%	63.5%	63.5%	67.6%	69.0%
Class On Peak Demand													
Number of Hours in Period	2,349	207	180	189	198	198	189	207	189	198	207	180	207
Total Energy Use in Period	144,314,435	12,919,350	11,122,904	10,550,100	10,813,186	11,309,408	12,754,159	15,103,549	12,521,153	12,543,725	11,693,318	10,363,133	12,620,449
Total Demand at Class Peak Hour in Period	92,637	78,405	75,116	70,990	68,084	72,029	92,637	90,351	87,814	81,629	75,967	69,448	75,509
Load Factor in Period	66.3%	79.6%	82.3%	78.6%	80.2%	79.3%	72.8%	80.8%	75.4%	77.6%	74.4%	82.9%	80.7%
Percentage of On Peak Energy	32.0%	32.7%	31.6%	29.3%	31.5%	31.9%	32.5%	33.8%	31.3%	33.6%	32.6%	30.1%	32.1%
Class Off Peak Demand													
Number of Hours in Period	6,411	537	492	555	522	546	531	537	555	522	537	540	537
Total Energy Use in Period	307,210,339	26,578,009	24,126,918	25,513,684	23,534,843	24,144,235	26,517,369	29,577,167	27,432,873	24,762,822	24,219,296	24,084,380	26,718,744
Total Demand at Class Peak Hour in Period	90,475	79,206	75,703	72,525	70,996	71,048	90,475	89,059	83,616	80,450	75,468	70,826	76,612
Load Factor in Period	53.0%	62.5%	64.8%	63.4%	63.5%	62.2%	55.2%	61.8%	59.1%	59.0%	59.8%	63.0%	64.9%
Percentage of Off Peak Energy	68.0%	67.3%	68.4%	70.7%	68.5%	68.1%	67.5%	66.2%	68.7%	66.4%	67.4%	69.9%	67.9%
Class Weekday Demand													
Day of Peak Demand on Weekdays	6/25/2025	1/22/2025	2/11/2025	3/24/2025	4/7/2025	5/15/2025	6/25/2025	7/16/2025	8/13/2025	9/25/2025	10/7/2025	11/12/2025	12/15/2025
Hour of Peak Demand on Weekdays	13	11	11	10	11	13	13	13	13	13	13	11	11
Total Energy Use on Weekdays	341,676,071	30,820,867	26,541,006	25,996,110	26,495,901	26,679,861	29,457,239	34,996,598	28,797,381	28,842,370	28,106,941	24,527,284	30,414,512
Peak Demand on Weekdays	92,637	79,206	75,703	72,525	70,996	72,029	92,637	90,351	87,814	81,629	75,967	70,826	76,612
Load Factor on Weekdays	58.9%	70.5%	73.0%	71.1%	70.7%	70.2%	63.1%	70.2%	65.1%	66.9%	67.0%	72.1%	71.9%
Class Weekend Demand													
Day of Peak Demand on Weekends	7/20/2025	1/25/2025	2/1/2025	3/8/2025	4/12/2025	5/17/2025	6/22/2025	7/20/2025	8/17/2025	9/6/2025	10/4/2025	11/29/2025	12/6/2025
Hour of Peak Demand on Weekends	17	8	19	19	10	18	18	17	13	15	18	19	10
Total Energy Use on Weekends	109,848,703	8,676,492	8,708,816	10,067,673	7,852,129	8,773,781	9,814,288	9,684,118	11,156,645	8,464,177	7,805,672	9,920,229	8,924,681
Peak Demand on Weekends	64,204	53,505	52,240	50,983	50,604	51,913	63,690	64,204	62,523	59,940	51,119	49,645	53,069
Load Factor on Weekends	68.5%	84.5%	86.8%	82.3%	80.8%	78.2%	71.3%	78.6%	74.4%	73.5%	79.5%	83.3%	87.6%
Hours	8,760	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Sum of Each Customer's Individual Peak Demand	136,357	102,300	99,771	100,270	100,803	101,238	121,879	119,663	114,841	107,304	105,112	97,261	102,083
Average Customer Peak Demand Per Account	107.01	80.28	78.30	78.69	79.11	79.45	95.65	93.91	90.12	84.21	82.49	76.33	80.11
Load Factor based on Peak Customer Demand	37.8%	51.9%	52.6%	48.3%	47.3%	47.1%	44.8%	50.2%	46.8%	48.3%	45.9%	49.2%	51.8%
Sum of Each Customer's Energy Usage	451,524,774	39,497,359	35,249,822	36,063,783	34,348,029	35,453,642	39,271,527	44,680,716	39,954,026	37,306,547	35,912,614	34,447,513	39,339,194
Energy Use Per Account	354,346	30,997	27,663	28,302	26,955	27,823	30,819	35,064	31,355	29,277	28,183	27,034	30,872
Coincidence Factor Based on Non-Coincident Peak													
CLP System Peak	59.1%	60.1%	58.8%	54.8%	50.5%	57.9%	66.1%	65.9%	65.3%	55.9%	56.6%	58.5%	60.3%
Class Peak	67.9%	77.4%	75.9%	72.3%	70.4%	71.1%	76.0%	75.5%	76.5%	76.1%	72.3%	72.8%	75.0%
Coincidence Factor Based on Class Peak													
CLP System Peak	87.0%	77.6%	77.5%	75.7%	71.8%	81.4%	87.0%	87.3%	85.4%	73.4%	78.2%	80.3%	80.3%

Connecticut Light & Power
Rate 37 Intermediate Time-of-Day General
Distribution Level

	Annual	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accounts in Population	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564
Total Energy Use	1,315,868,041	117,883,858	104,972,219	104,888,461	98,657,537	102,491,642	115,300,406	131,867,965	117,157,406	108,323,951	103,132,545	98,564,199	112,627,852
Minimum Number of Sites in Sample with Valid Data	1754	1758	1760	1759	1759	1758	1758	1760	1759	1759	1759	1757	1754
Maximum Number of Sites in Sample with Valid Data	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1759	1757
Twelve Month Contribution System Peak	2,177,471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLP Coincident Peak Demand													
Day of CLP System Peak Demand	6/24/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/6/2025	11/20/2025	12/15/2025
Hour of System Peak Demand	18	19	19	19	20	18	18	18	17	15	18	18	18
Total Demand at System Peak Hour	229,202	182,851	173,556	163,053	144,145	162,005	229,202	223,112	221,341	167,659	172,091	159,923	178,535
Load Factor at System Peak	65.5%	86.7%	90.0%	86.5%	95.1%	85.0%	69.9%	79.4%	71.1%	89.7%	80.5%	85.6%	84.8%
Non Coincident Peak / Maximum Diversified Demand													
Day of Class Peak Demand	6/23/2025	1/22/2025	2/11/2025	3/4/2025	4/3/2025	5/16/2025	6/23/2025	7/29/2025	8/13/2025	9/5/2025	10/7/2025	11/12/2025	12/15/2025
Hour of Class Peak Demand	13	10	10	10	10	13	13	13	13	13	13	11	11
Total Demand at Class Peak Hour	271,402	227,482	216,061	202,190	192,408	202,950	271,402	267,575	257,525	225,049	220,452	195,328	214,199
Load Factor at Class Peak	55.3%	69.7%	72.3%	69.7%	71.2%	67.9%	59.0%	66.2%	61.1%	66.9%	62.9%	70.1%	70.7%
Class On Peak Demand													
Number of Hours in Period	2,349	207	180	189	198	198	189	207	189	198	207	180	207
Total Energy Use in Period	414,493,495	37,365,976	32,163,264	30,272,017	31,045,006	32,303,637	37,139,511	44,183,336	36,315,710	36,136,080	33,256,302	29,056,096	35,256,561
Total Demand at Class Peak Hour in Period	271,402	222,865	213,610	192,934	188,718	202,950	271,402	267,575	257,525	225,049	220,452	190,977	212,122
Load Factor in Period	65.0%	81.0%	83.6%	83.0%	83.1%	80.4%	72.4%	79.8%	74.6%	81.1%	72.9%	84.5%	80.3%
Percentage of On Peak Energy	31.5%	31.7%	30.6%	28.9%	31.5%	31.5%	32.2%	33.5%	31.0%	33.4%	32.2%	29.5%	31.3%
Class Off Peak Demand													
Number of Hours in Period	6,411	537	492	555	522	546	531	537	555	522	537	540	537
Total Energy Use in Period	901,374,546	80,517,882	72,808,956	74,616,445	67,612,531	70,188,005	78,160,895	87,684,629	80,841,696	72,187,871	69,876,242	69,508,104	77,371,292
Total Demand at Class Peak Hour in Period	267,122	227,482	216,061	202,190	192,408	199,774	267,122	261,074	247,810	223,512	213,071	195,328	214,199
Load Factor in Period	52.6%	65.9%	68.5%	66.5%	67.3%	64.3%	55.1%	62.5%	58.8%	61.9%	61.1%	65.9%	67.3%
Percentage of Off Peak Energy	68.5%	68.3%	69.4%	71.1%	68.5%	68.5%	67.8%	66.5%	69.0%	66.6%	67.8%	70.5%	68.7%
Class Weekday Demand													
Day of Peak Demand on Weekdays	6/23/2025	1/22/2025	2/11/2025	3/4/2025	4/3/2025	5/16/2025	6/23/2025	7/29/2025	8/13/2025	9/5/2025	10/7/2025	11/12/2025	12/15/2025
Hour of Peak Demand on Weekdays	13	10	10	10	10	13	13	13	13	13	13	11	11
Total Energy Use on Weekdays	998,950,028	91,995,968	78,846,604	75,774,899	76,657,690	77,496,264	86,908,647	103,931,064	84,924,645	84,144,919	80,954,227	70,317,418	86,997,682
Peak Demand on Weekdays	271,402	227,482	216,061	202,190	192,408	202,950	271,402	267,575	257,525	225,049	220,452	195,328	214,199
Load Factor on Weekdays	58.8%	73.3%	76.0%	74.4%	75.5%	72.3%	63.5%	70.4%	65.4%	70.8%	66.5%	75.0%	73.6%
Class Weekend Demand													
Day of Peak Demand on Weekends	7/20/2025	1/25/2025	2/22/2025	3/2/2025	4/12/2025	5/3/2025	6/22/2025	7/20/2025	8/17/2025	9/6/2025	10/5/2025	11/22/2025	12/13/2025
Hour of Peak Demand on Weekends	16	9	8	19	9	13	16	16	14	13	16	10	9
Total Energy Use on Weekends	316,918,013	25,887,889	26,125,615	29,113,563	21,999,847	24,995,378	28,391,759	27,936,901	32,232,760	24,179,032	22,178,317	28,246,781	25,630,170
Peak Demand on Weekends	182,056	164,044	156,045	140,779	139,547	143,696	180,708	182,056	181,395	170,838	146,181	137,223	153,194
Load Factor on Weekends	69.7%	82.2%	87.2%	86.2%	82.1%	80.5%	72.7%	79.9%	74.0%	73.7%	79.0%	85.8%	87.1%
Hours	8,760	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Sum of Each Customer's Individual Peak Demand	372,898	273,226	265,783	263,376	265,234	268,856	334,400	326,578	307,253	288,146	275,131	249,945	266,375
Average Customer Peak Demand Per Account	238.39	174.67	169.91	168.37	169.56	171.88	213.78	208.78	196.42	184.21	175.89	159.79	170.29
Load Factor based on Peak Customer Demand	40.3%	58.0%	58.8%	53.5%	51.7%	51.2%	47.9%	54.3%	51.3%	52.2%	50.4%	54.8%	56.8%
Sum of Each Customer's Energy Usage	1,315,868,041	117,883,858	104,972,219	104,888,461	98,657,537	102,491,642	115,300,406	131,867,965	117,157,406	108,323,951	103,132,545	98,564,199	112,627,852
Energy Use Per Account	841,213	75,361	67,107	67,054	63,070	65,521	73,710	84,301	74,897	69,250	65,931	63,011	72,001
Coincidence Factor Based on Non-Coincident Peak													
CLP System Peak	61.5%	66.9%	65.3%	61.9%	54.3%	60.3%	68.5%	68.3%	72.0%	58.2%	62.5%	64.0%	67.0%
Class Peak	72.8%	83.3%	81.3%	76.8%	72.5%	75.5%	81.2%	81.9%	83.8%	78.1%	80.1%	78.1%	80.4%
Coincidence Factor Based on Class Peak													
CLP System Peak	84.5%	80.4%	80.3%	80.6%	74.9%	79.8%	84.5%	83.4%	85.9%	74.5%	78.1%	81.9%	83.3%

Connecticut Light & Power
Rate 40 Small Church and School
Distribution Level

	Annual	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accounts in Population	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701
Total Energy Use	75,933,725	8,450,357	7,123,710	6,263,250	5,133,281	4,788,316	5,712,938	7,283,643	6,007,318	5,347,272	5,277,387	6,232,952	8,313,301
Minimum Number of Sites in Sample with Valid Data	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Maximum Number of Sites in Sample with Valid Data	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Twelve Month Contribution System Peak	147,915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLP Coincident Peak Demand													
Day of CLP System Peak Demand	6/24/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/6/2025	11/20/2025	12/15/2025
Hour of System Peak Demand	18	19	19	19	20	18	18	18	17	15	18	18	18
Total Demand at System Peak Hour	17,281	14,515	12,420	11,204	9,599	8,848	17,281	16,426	13,461	10,234	9,123	11,086	13,718
Load Factor at System Peak	50.2%	78.2%	85.4%	75.1%	74.3%	72.7%	45.9%	59.6%	60.0%	72.6%	77.8%	78.1%	81.5%
Non Coincident Peak / Maximum Diversified Demand													
Day of Class Peak Demand	8/17/2025	1/22/2025	2/11/2025	3/4/2025	4/3/2025	5/4/2025	6/25/2025	7/20/2025	8/17/2025	9/28/2025	10/8/2025	11/30/2025	12/15/2025
Hour of Class Peak Demand	10	10	10	10	9	10	18	10	10	10	10	11	11
Total Demand at Class Peak Hour	19,556	18,526	16,728	14,169	13,617	12,301	18,143	19,076	19,556	14,391	12,740	14,315	17,430
Load Factor at Class Peak	44.3%	61.3%	63.4%	59.4%	52.4%	52.3%	43.7%	51.3%	41.3%	51.6%	55.7%	60.5%	64.1%
Class On Peak Demand													
Number of Hours in Period	2,349	207	180	189	198	198	189	207	189	198	207	180	207
Total Energy Use in Period	22,588,144	2,549,405	2,033,670	1,607,880	1,435,568	1,433,873	1,804,115	2,420,301	1,770,490	1,729,119	1,600,673	1,727,332	2,475,719
Total Demand at Class Peak Hour in Period	18,410	18,410	16,404	13,230	12,480	10,765	18,143	16,426	14,806	13,328	11,263	13,035	17,016
Load Factor in Period	52.2%	66.9%	68.9%	64.3%	58.1%	67.3%	52.6%	71.2%	63.3%	65.5%	68.7%	73.6%	70.3%
Percentage of On Peak Energy	29.7%	30.2%	28.5%	25.7%	28.0%	29.9%	31.6%	33.2%	29.5%	32.3%	30.3%	27.7%	29.8%
Class Off Peak Demand													
Number of Hours in Period	6,411	537	492	555	522	546	531	537	555	522	537	540	537
Total Energy Use in Period	53,345,581	5,900,953	5,090,040	4,655,370	3,697,713	3,354,442	3,908,823	4,863,342	4,236,828	3,618,154	3,676,715	4,505,620	5,837,581
Total Demand at Class Peak Hour in Period	19,556	18,526	16,728	14,169	13,617	12,301	17,590	19,076	19,556	14,391	12,740	14,315	17,430
Load Factor in Period	42.6%	59.3%	61.8%	59.2%	52.0%	49.9%	41.9%	47.5%	39.0%	48.2%	53.7%	58.3%	62.4%
Percentage of Off Peak Energy	70.3%	69.8%	71.5%	74.3%	72.0%	70.1%	68.4%	66.8%	70.5%	67.7%	69.7%	72.3%	70.2%
Class Weekday Demand													
Day of Peak Demand on Weekdays	1/22/2025	1/22/2025	2/11/2025	3/4/2025	4/3/2025	5/22/2025	6/25/2025	7/29/2025	8/15/2025	9/25/2025	10/8/2025	11/21/2025	12/15/2025
Hour of Peak Demand on Weekdays	10	10	10	10	9	10	18	18	19	10	10	10	11
Total Energy Use on Weekdays	55,812,197	6,473,501	5,208,680	4,349,213	3,820,796	3,530,667	4,126,727	5,535,995	4,109,530	4,010,660	4,064,917	4,313,041	6,268,470
Peak Demand on Weekdays	18,526	18,526	16,728	14,169	13,617	11,252	18,143	16,426	14,806	13,927	12,740	13,884	17,430
Load Factor on Weekdays	48.1%	63.3%	64.9%	60.9%	53.1%	59.4%	45.1%	61.1%	55.1%	54.5%	57.8%	64.7%	65.2%
Class Weekend Demand													
Day of Peak Demand on Weekends	8/17/2025	1/26/2025	2/2/2025	3/2/2025	4/6/2025	5/4/2025	6/29/2025	7/20/2025	8/17/2025	9/28/2025	10/26/2025	11/30/2025	12/28/2025
Hour of Peak Demand on Weekends	10	10	11	11	10	10	10	10	10	10	10	11	11
Total Energy Use on Weekends	20,121,528	1,976,856	1,915,030	1,914,036	1,312,484	1,257,649	1,586,212	1,747,648	1,897,789	1,336,612	1,212,470	1,919,911	2,044,831
Peak Demand on Weekends	19,556	16,361	16,531	14,156	12,852	12,301	17,590	19,076	19,556	14,391	11,218	14,315	16,886
Load Factor on Weekends	41.2%	62.9%	60.3%	56.3%	53.2%	47.3%	41.7%	47.7%	40.4%	48.4%	56.3%	55.9%	63.1%
Hours	8,760	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Sum of Each Customer's Individual Peak Demand	48,962	31,454	30,670	28,200	27,592	29,022	38,373	38,331	36,118	32,177	28,727	27,809	30,745
Average Customer Peak Demand Per Account	28.79	18.50	18.04	16.58	16.23	17.07	22.56	22.54	21.24	18.92	16.89	16.35	18.08
Load Factor based on Peak Customer Demand	17.7%	36.1%	34.6%	29.9%	25.8%	22.2%	20.7%	25.5%	22.4%	23.1%	24.7%	31.1%	36.3%
Sum of Each Customer's Energy Usage	75,933,725	8,450,357	7,123,710	6,263,250	5,133,281	4,788,316	5,712,938	7,283,643	6,007,318	5,347,272	5,277,387	6,232,952	8,313,301
Energy Use Per Account	44,652	4,969	4,189	3,683	3,019	2,816	3,359	4,283	3,533	3,144	3,103	3,665	4,888
Coincidence Factor Based on Non-Coincident Peak													
CLP System Peak	35.3%	46.1%	40.5%	39.7%	34.8%	30.5%	45.0%	42.9%	37.3%	31.8%	31.8%	39.9%	44.6%
Class Peak	39.9%	58.9%	54.5%	50.2%	49.4%	42.4%	47.3%	49.8%	54.1%	44.7%	44.3%	51.5%	56.7%
Coincidence Factor Based on Class Peak													
CLP System Peak	88.4%	78.4%	74.2%	79.1%	70.5%	71.9%	95.2%	86.1%	68.8%	71.1%	71.6%	77.4%	78.7%

Connecticut Light & Power
Rate 41 Large Church and School
Distribution Level

	Annual	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accounts in Population	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Total Energy Use	11,956,702	1,264,494	1,090,284	1,002,308	886,220	907,551	987,140	1,088,190	902,970	931,610	891,110	877,813	1,127,012
Minimum Number of Sites in Sample with Valid Data	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Maximum Number of Sites in Sample with Valid Data	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Twelve Month Contribution System Peak	17,561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLP Coincident Peak Demand													
Day of CLP System Peak Demand	6/24/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/6/2025	11/20/2025	12/15/2025
Hour of System Peak Demand	18	19	19	19	20	18	18	18	17	15	18	18	18
Total Demand at System Peak Hour	2,098	1,668	1,634	1,377	1,235	1,387	2,098	1,349	1,632	884	1,477	1,341	1,479
Load Factor at System Peak	65.1%	101.9%	99.3%	97.8%	99.7%	88.0%	65.3%	108.4%	74.4%	146.4%	81.1%	90.9%	102.4%
Non Coincident Peak / Maximum Diversified Demand													
Day of Class Peak Demand	1/22/2025	1/22/2025	2/20/2025	3/3/2025	4/9/2025	5/16/2025	6/6/2025	7/16/2025	8/29/2025	9/25/2025	10/7/2025	11/24/2025	12/15/2025
Hour of Class Peak Demand	9	9	9	8	7	12	11	10	12	11	11	8	9
Total Demand at Class Peak Hour	3,584	3,584	3,181	3,077	2,644	2,536	3,076	2,679	2,500	2,906	2,758	2,763	3,467
Load Factor at Class Peak	38.1%	47.4%	51.0%	43.8%	46.6%	48.1%	44.6%	54.6%	48.5%	44.5%	43.4%	44.1%	43.7%
Class On Peak Demand													
Number of Hours in Period	2,349	207	180	189	198	198	189	207	189	198	207	180	207
Total Energy Use in Period	3,873,556	394,831	325,506	276,368	265,730	301,899	345,525	364,984	300,113	353,200	311,307	278,804	355,289
Total Demand at Class Peak Hour in Period	3,309	3,309	2,973	2,634	2,275	2,536	3,028	2,644	2,500	2,848	2,758	2,529	3,173
Load Factor in Period	49.8%	57.7%	60.8%	55.5%	59.0%	60.1%	60.4%	66.7%	63.5%	62.6%	54.5%	61.2%	54.1%
Percentage of On Peak Energy	32.4%	31.2%	29.9%	27.6%	30.0%	33.3%	35.0%	33.5%	33.2%	37.9%	34.9%	31.8%	31.5%
Class Off Peak Demand													
Number of Hours in Period	6,411	537	492	555	522	546	531	537	555	522	537	540	537
Total Energy Use in Period	8,083,146	869,663	764,778	725,940	620,490	605,652	641,615	723,206	602,857	578,410	579,802	599,009	771,723
Total Demand at Class Peak Hour in Period	3,584	3,584	3,181	3,077	2,644	2,471	3,076	2,679	2,485	2,906	2,758	2,763	3,467
Load Factor in Period	35.2%	45.2%	48.9%	42.5%	45.0%	44.9%	39.3%	50.3%	43.7%	38.1%	39.1%	40.1%	41.5%
Percentage of Off Peak Energy	67.6%	68.8%	70.1%	72.4%	70.0%	66.7%	65.0%	66.5%	66.8%	62.1%	65.1%	68.2%	68.5%
Class Weekday Demand													
Day of Peak Demand on Weekdays	1/22/2025	1/22/2025	2/20/2025	3/3/2025	4/9/2025	5/16/2025	6/6/2025	7/16/2025	8/29/2025	9/25/2025	10/7/2025	11/24/2025	12/15/2025
Hour of Peak Demand on Weekdays	9	9	9	8	7	12	11	10	12	11	11	8	9
Total Energy Use on Weekdays	9,620,976	1,031,631	849,908	763,434	713,528	723,589	787,955	887,298	701,352	793,792	758,427	689,994	920,068
Peak Demand on Weekdays	3,584	3,584	3,181	3,077	2,644	2,536	3,076	2,679	2,500	2,906	2,758	2,763	3,467
Load Factor on Weekdays	42.9%	52.2%	55.7%	49.2%	51.1%	54.0%	50.8%	60.0%	55.7%	51.7%	49.8%	52.0%	48.1%
Class Weekend Demand													
Day of Peak Demand on Weekends	1/25/2025	1/25/2025	2/2/2025	3/2/2025	4/12/2025	5/17/2025	6/7/2025	7/13/2025	8/17/2025	9/6/2025	10/4/2025	11/30/2025	12/28/2025
Hour of Peak Demand on Weekends	8	8	9	24	7	12	14	13	17	13	14	10	6
Total Energy Use on Weekends	2,335,726	232,863	240,375	238,875	172,692	183,962	199,185	200,891	201,618	137,818	132,683	187,819	206,943
Peak Demand on Weekends	1,670	1,670	1,633	1,383	1,078	1,239	1,278	1,344	1,305	1,013	903	1,099	1,544
Load Factor on Weekends	56.0%	72.6%	76.6%	72.0%	83.5%	68.8%	72.2%	77.8%	64.4%	70.8%	76.5%	71.2%	69.8%
Hours	8,760	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Sum of Each Customer's Individual Peak Demand	5,161	3,783	3,463	3,531	3,552	3,219	3,544	3,080	2,906	3,215	3,803	3,369	3,687
Average Customer Peak Demand Per Account	533.94	391.40	358.26	365.29	367.42	333.05	366.59	318.63	300.63	332.59	393.45	348.53	381.40
Load Factor based on Peak Customer Demand	26.4%	44.9%	46.8%	38.2%	34.7%	37.9%	38.7%	47.5%	41.8%	40.2%	31.5%	36.2%	41.1%
Sum of Each Customer's Energy Usage	11,956,702	1,264,494	1,090,284	1,002,308	886,220	907,551	987,140	1,088,190	902,970	931,610	891,110	877,813	1,127,012
Energy Use Per Account	1,236,900	130,810	112,788	103,687	91,678	93,885	102,118	112,571	93,411	96,373	92,184	90,808	116,587
Coincidence Factor Based on Non-Coincident Peak													
CLP System Peak	40.7%	44.1%	47.2%	39.0%	34.8%	43.1%	59.2%	43.8%	56.2%	27.5%	38.8%	39.8%	40.1%
Class Peak	69.4%	94.7%	91.8%	87.1%	74.4%	78.8%	86.8%	87.0%	86.0%	90.4%	72.5%	82.0%	94.0%
Coincidence Factor Based on Class Peak													
CLP System Peak	58.5%	46.5%	51.4%	44.7%	46.7%	54.7%	68.2%	50.4%	65.3%	30.4%	53.5%	48.5%	42.6%

Connecticut Light & Power
Rate 55 Intermediate Time-of-Day Manufacturers
Distribution Level

	Annual	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accounts in Population	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
Total Energy Use	643,939,359	52,561,018	47,924,733	51,636,385	51,268,536	54,124,605	58,050,718	62,967,865	59,188,799	55,613,159	54,530,996	47,622,033	48,450,512
Minimum Number of Sites in Sample with Valid Data	334	334	334	334	334	335	335	335	335	335	335	335	334
Maximum Number of Sites in Sample with Valid Data	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
Twelve Month Contribution System Peak	1,018,484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLP Coincident Peak Demand													
Day of CLP System Peak Demand	6/24/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/6/2025	11/20/2025	12/15/2025
Hour of System Peak Demand	18	19	19	19	20	18	18	18	17	15	18	18	18
Total Demand at System Peak Hour	101,314	82,247	78,923	77,625	75,205	81,363	101,314	104,231	106,574	62,120	88,690	80,110	80,080
Load Factor at System Peak	72.6%	85.9%	90.4%	89.4%	94.7%	89.4%	79.6%	81.2%	74.6%	124.3%	82.6%	82.6%	81.3%
Non Coincident Peak / Maximum Diversified Demand													
Day of Class Peak Demand	7/29/2025	1/22/2025	2/12/2025	3/17/2025	4/29/2025	5/15/2025	6/25/2025	7/29/2025	8/13/2025	9/24/2025	10/7/2025	11/3/2025	12/2/2025
Hour of Class Peak Demand	13	11	11	11	13	13	11	13	13	11	13	14	11
Total Demand at Class Peak Hour	130,627	107,076	106,237	103,272	108,960	114,756	129,091	130,627	129,849	118,593	116,139	102,769	102,448
Load Factor at Class Peak	56.3%	66.0%	67.1%	67.2%	65.4%	63.4%	62.5%	64.8%	61.3%	65.1%	63.1%	64.4%	63.6%
Class OnPeak Demand													
Number of Hours in Period	2,349	207	180	189	198	198	189	207	189	198	207	180	207
Total Energy Use in Period	211,123,855	17,637,536	15,744,164	16,091,387	16,950,993	17,579,744	19,092,344	21,282,585	18,877,402	18,751,765	18,192,749	14,977,966	15,945,221
Total Demand at Class Peak Hour in Period	130,627	106,241	105,121	102,522	108,960	114,756	129,062	130,627	129,849	118,433	116,139	102,769	102,288
Load Factor in Period	68.8%	80.2%	83.2%	83.0%	78.6%	77.4%	78.3%	78.7%	76.9%	80.0%	75.7%	81.0%	75.3%
Percentage of On Peak Energy	32.8%	33.6%	32.9%	31.2%	33.1%	32.5%	32.9%	33.8%	31.9%	33.7%	33.4%	31.5%	32.9%
Class Off Peak Demand													
Number of Hours in Period	6,411	537	492	555	522	546	531	537	555	522	537	540	537
Total Energy Use in Period	432,815,505	34,923,482	32,180,569	35,544,998	34,317,543	36,544,861	38,958,374	41,685,281	40,311,397	36,861,393	36,338,247	32,644,068	32,505,292
Total Demand at Class Peak Hour in Period	130,456	107,076	106,237	103,272	107,299	114,111	129,091	130,456	128,324	118,593	113,739	102,674	102,448
Load Factor in Period	51.8%	60.7%	61.6%	62.0%	61.3%	58.7%	56.8%	59.5%	56.6%	59.5%	59.5%	58.9%	59.1%
Percentage of Off Peak Energy	67.2%	66.4%	67.1%	68.8%	66.9%	67.5%	67.1%	66.2%	68.1%	66.3%	66.6%	68.5%	67.1%
Class Weekday Demand													
Day of Peak Demand on Weekdays	7/29/2025	1/22/2025	2/12/2025	3/17/2025	4/29/2025	5/15/2025	6/25/2025	7/29/2025	8/13/2025	9/24/2025	10/7/2025	11/3/2025	12/2/2025
Hour of Peak Demand on Weekdays	13	11	11	11	13	13	11	13	13	11	13	14	11
Total Energy Use on Weekdays	519,040,690	43,228,315	38,492,665	40,206,961	42,289,526	43,456,259	46,465,352	52,152,239	46,007,062	45,586,138	45,264,334	36,465,789	39,426,052
Peak Demand on Weekdays	130,627	107,076	106,237	103,272	108,960	114,756	129,091	130,627	129,849	118,593	116,139	102,769	102,448
Load Factor on Weekdays	63.4%	73.1%	75.5%	77.2%	73.5%	71.7%	71.4%	72.3%	70.3%	72.8%	70.6%	73.9%	69.7%
Class Weekend Demand													
Day of Peak Demand on Weekends	7/12/2025	1/25/2025	2/22/2025	3/8/2025	4/26/2025	5/17/2025	6/7/2025	7/12/2025	8/16/2025	9/6/2025	10/18/2025	11/22/2025	12/13/2025
Hour of Peak Demand on Weekends	8	8	8	8	7	8	8	8	9	9	7	9	8
Total Energy Use on Weekends	124,898,669	9,332,703	9,432,069	11,429,424	8,979,010	10,668,346	11,585,366	10,815,626	13,181,737	10,027,021	9,266,662	11,156,245	9,024,461
Peak Demand on Weekends	71,618	64,564	62,706	62,121	64,480	66,131	68,987	71,618	70,976	69,906	61,496	61,986	63,400
Load Factor on Weekends	69.9%	75.3%	78.3%	76.7%	72.5%	74.7%	77.7%	78.7%	77.4%	74.7%	78.5%	75.0%	74.1%
Hours	8,760	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Sum of Each Customer's Individual Peak Demand	179,330	135,391	134,496	138,068	143,392	147,992	166,451	165,678	161,044	153,757	147,059	136,207	133,978
Average Customer Peak Demand Per Account	632.56	477.57	474.41	487.01	505.79	522.02	587.13	584.40	568.06	542.35	518.73	480.45	472.59
Load Factor based on Peak Customer Demand	41.0%	52.2%	53.0%	50.3%	49.7%	49.2%	48.4%	51.1%	49.4%	50.2%	49.8%	48.6%	48.6%
Sum of Each Customer's Energy Usage	643,939,359	52,561,018	47,924,733	51,636,385	51,268,536	54,124,605	58,050,718	62,967,865	59,188,799	55,613,159	54,530,996	47,622,033	48,450,512
Energy Use Per Account	2,271,391	185,400	169,047	182,139	180,841	190,916	204,764	222,109	208,779	196,166	192,349	167,979	170,901
Coincidence Factor Based on Non-Coincident Peak													
CLP System Peak	56.5%	60.7%	58.7%	56.2%	52.4%	55.0%	60.9%	62.9%	66.2%	40.4%	60.3%	58.8%	59.8%
Class Peak	72.8%	79.1%	79.0%	74.8%	76.0%	77.5%	77.6%	78.8%	80.6%	77.1%	79.0%	75.5%	76.5%
Coincidence Factor Based on Class Peak													
CLP System Peak	77.6%	76.8%	74.3%	75.2%	69.0%	70.9%	78.5%	79.8%	82.1%	52.4%	76.4%	78.0%	78.2%

Connecticut Light & Power
Rate 56 Intermediate Time-of-Day Non-Manufacturers
Distribution Level

	Annual	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accounts in Population	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608
Total Energy Use	1,665,462,152	142,614,928	127,691,744	130,640,719	125,954,796	134,670,905	148,576,642	168,384,748	149,615,317	140,486,897	132,081,602	125,195,611	139,548,245
Minimum Number of Sites in Sample with Valid Data	863	863	863	864	864	864	864	864	863	863	864	864	863
Maximum Number of Sites in Sample with Valid Data	864	863	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864
Twelve Month Contribution System Peak	2,744,253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLP Coincident Peak Demand													
Day of CLP System Peak Demand	6/24/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/6/2025	11/20/2025	12/15/2025
Hour of System Peak Demand	18	19	19	19	20	18	18	18	17	15	18	18	18
Total Demand at System Peak Hour	281,925	219,467	212,206	203,513	184,579	214,957	281,925	276,107	274,708	224,949	228,926	203,399	219,519
Load Factor at System Peak	67.4%	87.3%	89.5%	86.3%	94.8%	84.2%	73.2%	82.0%	73.2%	86.7%	77.5%	85.5%	85.4%
Non Coincident Peak / Maximum Diversified Demand													
Day of Class Peak Demand	6/23/2025	1/22/2025	2/11/2025	3/4/2025	4/22/2025	5/16/2025	6/23/2025	7/8/2025	8/13/2025	9/25/2025	10/7/2025	11/21/2025	12/15/2025
Hour of Class Peak Demand	13	10	11	10	14	13	13	14	13	13	14	11	11
Total Demand at Class Peak Hour	317,203	247,065	237,490	223,306	221,841	243,396	317,203	309,866	298,540	273,547	261,134	218,318	235,098
Load Factor at Class Peak	59.9%	77.6%	80.0%	78.6%	78.9%	74.4%	65.1%	73.0%	67.4%	71.3%	68.0%	79.6%	79.8%
Class On Peak Demand													
Number of Hours in Period	2,349	207	180	189	198	198	189	207	189	198	207	180	207
Total Energy Use in Period	508,024,248	43,886,277	37,902,511	36,676,674	38,665,156	41,067,806	45,879,373	54,354,070	44,503,784	45,344,519	41,486,520	35,595,215	42,662,345
Total Demand at Class Peak Hour in Period	317,203	244,995	235,355	220,982	221,841	243,396	317,203	309,866	298,540	273,547	261,134	216,501	234,069
Load Factor in Period	68.2%	86.5%	89.5%	87.8%	88.0%	85.2%	76.5%	84.7%	78.9%	83.7%	76.7%	91.3%	88.1%
Percentage of On Peak Energy	30.5%	30.8%	29.7%	28.1%	30.7%	30.5%	30.9%	32.3%	29.7%	32.3%	31.4%	28.4%	30.6%
Class Off Peak Demand													
Number of Hours in Period	6,411	537	492	555	522	546	531	537	555	522	537	540	537
Total Energy Use in Period	1,157,437,904	98,728,651	89,789,232	93,964,045	87,289,641	93,603,099	102,697,269	114,030,678	105,111,533	95,142,379	90,595,082	89,600,396	96,885,899
Total Demand at Class Peak Hour in Period	307,448	247,065	237,490	223,306	218,501	239,634	307,448	298,943	286,138	269,952	254,085	218,318	235,098
Load Factor in Period	58.7%	74.4%	76.8%	75.8%	76.5%	71.5%	62.9%	71.0%	66.2%	67.5%	66.4%	76.0%	76.7%
Percentage of Off Peak Energy	69.5%	69.2%	70.3%	71.9%	69.3%	69.5%	69.1%	67.7%	70.3%	67.7%	68.6%	71.6%	69.4%
Class Weekday Demand													
Day of Peak Demand on Weekdays	6/23/2025	1/22/2025	2/11/2025	3/4/2025	4/22/2025	5/16/2025	6/23/2025	7/8/2025	8/13/2025	9/25/2025	10/7/2025	11/21/2025	12/15/2025
Hour of Peak Demand on Weekdays	13	10	11	10	14	13	13	14	13	13	14	11	11
Total Energy Use on Weekdays	1,239,321,771	109,252,698	94,181,871	92,271,924	95,645,968	99,433,401	109,484,935	130,602,395	106,188,276	107,237,757	101,581,247	87,161,240	106,280,060
Peak Demand on Weekdays	317,203	247,065	237,490	223,306	221,841	243,396	317,203	309,866	298,540	273,547	261,134	218,318	235,098
Load Factor on Weekdays	62.4%	80.1%	82.6%	82.0%	81.7%	77.4%	68.5%	76.4%	70.6%	74.2%	70.5%	83.2%	81.9%
Class Weekend Demand													
Day of Peak Demand on Weekends	6/22/2025	1/25/2025	2/22/2025	3/2/2025	4/19/2025	5/3/2025	6/22/2025	7/20/2025	8/17/2025	9/6/2025	10/5/2025	11/30/2025	12/14/2025
Hour of Peak Demand on Weekends	17	9	8	19	18	15	17	17	16	15	17	17	18
Total Energy Use on Weekends	426,140,381	33,362,230	33,509,872	38,368,795	30,308,828	35,237,504	39,091,706	37,782,353	43,427,041	33,249,141	30,500,355	38,034,371	33,268,184
Peak Demand on Weekends	238,115	195,933	189,917	181,712	184,941	194,809	238,115	237,075	233,931	224,949	198,520	175,218	189,954
Load Factor on Weekends	71.7%	88.7%	91.9%	88.0%	85.4%	83.7%	76.0%	83.0%	77.4%	77.0%	80.0%	90.4%	91.2%
Hours	8,760	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Sum of Each Customer's Individual Peak Demand	419,742	290,934	287,336	288,243	299,705	307,404	381,231	374,292	351,450	330,971	316,971	277,905	289,034
Average Customer Peak Demand Per Account	690.84	478.84	472.92	474.41	493.27	505.94	627.46	616.03	578.44	544.73	521.69	457.39	475.71
Load Factor based on Peak Customer Demand	45.3%	65.9%	66.1%	60.9%	58.4%	58.9%	54.1%	60.5%	57.2%	59.0%	56.0%	62.6%	64.9%
Sum of Each Customer's Energy Usage	1,665,462,152	142,614,928	127,691,744	130,640,719	125,954,796	134,670,905	148,576,642	168,384,748	149,615,317	140,486,897	132,081,602	125,195,611	139,548,245
Energy Use Per Account	2,741,125	234,725	210,163	215,017	207,305	221,650	244,537	277,139	246,247	231,222	217,388	206,055	229,678
Coincidence Factor Based on Non-Coincident Peak													
CLP System Peak	67.2%	75.4%	73.9%	70.6%	61.6%	69.9%	74.0%	73.8%	78.2%	68.0%	72.2%	73.2%	75.9%
Class Peak	75.6%	84.9%	82.7%	77.5%	74.0%	79.2%	83.2%	82.8%	84.9%	82.6%	82.4%	78.6%	81.3%
Coincidence Factor Based on Class Peak													
CLP System Peak	88.9%	88.8%	89.4%	91.1%	83.2%	88.3%	88.9%	89.1%	92.0%	82.2%	87.7%	93.2%	93.4%

Connecticut Light & Power
Rate 57 Large Time-of-Day Manufacturers
Distribution Level

	Annual	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accounts in Population	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Total Energy Use	714,139,558	58,599,088	53,039,289	57,713,355	58,936,466	61,105,615	63,319,944	67,156,014	63,548,875	59,740,586	61,267,010	53,578,257	56,135,059
Minimum Number of Sites in Sample with Valid Data	95	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95
Maximum Number of Sites in Sample with Valid Data	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Twelve Month Contribution System Peak	1,091,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLP Coincident Peak Demand													
Day of CLP System Peak Demand	6/24/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/6/2025	11/20/2025	12/15/2025
Hour of System Peak Demand	18	19	19	19	20	18	18	18	17	15	18	18	18
Total Demand at System Peak Hour	105,063	86,984	86,126	84,986	88,110	89,414	105,063	104,116	108,407	68,045	92,309	88,906	88,624
Load Factor at System Peak	77.6%	90.5%	91.6%	91.3%	92.9%	91.9%	83.7%	86.7%	78.8%	121.9%	89.2%	83.7%	85.1%
Non Coincident Peak / Maximum Diversified Demand													
Day of Class Peak Demand	6/25/2025	1/28/2025	2/18/2025	3/5/2025	4/11/2025	5/15/2025	6/25/2025	7/8/2025	8/13/2025	9/24/2025	10/7/2025	11/3/2025	12/10/2025
Hour of Class Peak Demand	11	10	9	10	9	11	11	13	13	11	13	12	14
Total Demand at Class Peak Hour	128,573	102,614	102,459	101,326	107,713	113,623	128,573	127,832	120,816	113,168	112,017	107,009	102,654
Load Factor at Class Peak	63.4%	76.8%	77.0%	76.6%	76.0%	72.3%	68.4%	70.6%	70.7%	73.3%	73.5%	69.5%	73.5%
Class On Peak Demand													
Number of Hours in Period	2,349	207	180	189	198	198	189	207	189	198	207	180	207
Total Energy Use in Period	217,047,208	18,061,844	15,942,618	16,473,639	18,065,976	18,440,744	19,260,550	21,198,180	18,827,599	18,857,093	19,186,620	15,601,133	17,131,213
Total Demand at Class Peak Hour in Period	127,832	100,465	99,212	100,373	103,976	112,178	127,110	127,832	120,816	112,571	112,017	107,009	102,654
Load Factor in Period	72.3%	86.9%	89.3%	86.8%	87.8%	83.0%	80.2%	80.1%	82.5%	84.6%	82.7%	81.0%	80.6%
Percentage of On Peak Energy	30.4%	30.8%	30.1%	28.5%	30.7%	30.2%	30.4%	31.6%	29.6%	31.6%	31.3%	29.1%	30.5%
Class Off Peak Demand													
Number of Hours in Period	6,411	537	492	555	522	546	531	537	555	522	537	540	537
Total Energy Use in Period	497,092,350	40,537,244	37,096,671	41,239,716	40,870,490	42,664,872	44,059,393	45,957,834	44,721,277	40,883,493	42,080,390	37,977,123	39,003,846
Total Demand at Class Peak Hour in Period	128,573	102,614	102,459	101,326	107,713	113,623	128,573	126,366	119,324	113,168	110,927	106,103	102,423
Load Factor in Period	60.3%	73.6%	73.6%	73.3%	72.7%	68.8%	64.5%	67.7%	67.5%	69.2%	70.6%	66.3%	70.9%
Percentage of Off Peak Energy	69.6%	69.2%	69.9%	71.5%	69.3%	69.8%	69.6%	68.4%	70.4%	68.4%	68.7%	70.9%	69.5%
Class Weekday Demand													
Day of Peak Demand on Weekdays	6/25/2025	1/28/2025	2/18/2025	3/5/2025	4/11/2025	5/15/2025	6/25/2025	7/8/2025	8/13/2025	9/24/2025	10/7/2025	11/3/2025	12/10/2025
Hour of Peak Demand on Weekdays	11	10	9	10	9	11	11	13	13	11	13	12	14
Total Energy Use on Weekdays	554,989,573	46,396,180	41,009,264	42,842,619	46,769,348	47,141,269	48,803,790	54,054,999	47,690,720	47,339,609	49,277,476	39,368,572	44,295,728
Peak Demand on Weekdays	128,573	102,614	102,459	101,326	107,713	113,623	128,573	127,832	120,816	113,168	112,017	107,009	102,654
Load Factor on Weekdays	68.9%	81.9%	83.4%	83.9%	82.2%	78.6%	75.3%	76.6%	78.3%	79.2%	79.7%	76.6%	78.2%
Class Weekend Demand													
Day of Peak Demand on Weekends	7/26/2025	1/18/2025	2/15/2025	3/8/2025	4/26/2025	5/31/2025	6/22/2025	7/26/2025	8/16/2025	9/6/2025	10/11/2025	11/1/2025	12/20/2025
Hour of Peak Demand on Weekends	1	7	7	7	6	7	20	1	6	6	1	7	8
Total Energy Use on Weekends	159,149,985	12,202,908	12,030,025	14,870,736	12,167,118	13,964,347	14,516,154	13,101,015	15,858,155	12,400,977	11,989,534	14,209,684	11,839,331
Peak Demand on Weekends	84,054	75,143	77,456	73,605	78,192	79,216	81,531	84,054	81,709	82,381	72,252	72,262	72,170
Load Factor on Weekends	75.9%	84.6%	80.9%	84.2%	81.0%	81.6%	82.4%	81.2%	80.9%	78.4%	86.4%	81.9%	85.4%
Hours	8,760	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Sum of Each Customer's Individual Peak Demand	184,066	134,171	131,703	136,676	144,489	145,737	165,304	161,120	151,680	142,959	154,329	133,756	137,168
Average Customer Peak Demand Per Account	2,730.28	1,990.17	1,953.57	2,027.33	2,143.23	2,161.74	2,451.97	2,389.91	2,249.89	2,120.52	2,289.19	1,984.01	2,034.63
Load Factor based on Peak Customer Demand	44.3%	58.7%	59.9%	56.8%	56.7%	56.4%	53.2%	56.0%	56.3%	58.0%	53.4%	55.6%	55.0%
Sum of Each Customer's Energy Usage	714,139,558	58,599,088	53,039,289	57,713,355	58,936,466	61,105,615	63,319,944	67,156,014	63,548,875	59,740,586	61,267,010	53,578,257	56,135,059
Energy Use Per Account	10,592,923	869,208	786,739	856,070	874,212	906,387	939,233	996,134	942,629	886,140	908,781	794,733	832,658
Coincidence Factor Based on Non-Coincident Peak													
CLP System Peak	57.1%	64.8%	65.4%	62.2%	61.0%	61.4%	63.6%	64.6%	71.5%	47.6%	59.8%	66.5%	64.6%
Class Peak	69.9%	76.5%	77.8%	74.1%	74.5%	78.0%	77.8%	79.3%	79.7%	79.2%	72.6%	80.0%	74.8%
Coincidence Factor Based on Class Peak													
CLP System Peak	81.7%	84.8%	84.1%	83.9%	81.8%	78.7%	81.7%	81.4%	89.7%	60.1%	82.4%	83.1%	86.3%

Connecticut Light & Power
Rate 58 Large Time-of-Day Non-Manufacturers
Distribution Level

	Annual	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accounts in Population	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Total Energy Use	1,158,326,856	94,196,482	86,983,045	89,807,680	89,411,723	97,721,025	106,343,201	121,391,453	103,874,585	99,225,001	91,767,329	82,993,943	94,611,388
Minimum Number of Sites in Sample with Valid Data	127	127	128	127	127	127	128	128	128	128	128	128	127
Maximum Number of Sites in Sample with Valid Data	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Twelve Month Contribution System Peak	1,842,881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLP Coincident Peak Demand													
Day of CLP System Peak Demand	6/24/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/6/2025	11/20/2025	12/15/2025
Hour of System Peak Demand	18	19	19	19	20	18	18	18	17	15	18	18	18
Total Demand at System Peak Hour	188,636	137,272	142,249	125,703	122,183	154,919	188,636	181,148	185,500	165,322	162,925	133,896	143,128
Load Factor at System Peak	70.1%	92.2%	91.0%	96.0%	101.6%	84.8%	78.3%	90.1%	75.3%	83.4%	75.7%	86.1%	88.8%
Non Coincident Peak / Maximum Diversified Demand													
Day of Class Peak Demand	6/23/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/4/2025	4/29/2025	5/16/2025	6/23/2025	7/8/2025	8/13/2025	9/25/2025	10/7/2025	11/10/2025	12/9/2025
Hour of Class Peak Demand	13	10	12	10	12	13	13	14	13	14	14	14	12
Total Demand at Class Peak Hour	229,608	158,327	154,794	149,932	164,884	174,862	229,608	224,113	210,253	194,784	188,210	140,032	154,098
Load Factor at Class Peak	57.6%	80.0%	83.6%	80.5%	75.3%	75.1%	64.3%	72.8%	66.4%	70.8%	65.5%	82.3%	82.5%
Class On Peak Demand													
Number of Hours in Period	2,349	207	180	189	198	198	189	207	189	198	207	180	207
Total Energy Use in Period	347,250,333	28,408,015	25,567,364	24,984,380	27,299,685	29,256,708	31,971,349	38,133,991	30,206,379	31,183,643	28,361,173	23,273,312	28,604,333
Total Demand at Class Peak Hour in Period	229,608	158,224	154,794	148,199	164,884	174,862	229,608	224,113	210,253	194,784	188,210	140,032	154,098
Load Factor in Period	64.4%	86.7%	91.8%	89.2%	83.6%	84.5%	73.7%	82.2%	76.0%	80.9%	72.8%	92.3%	89.7%
Percentage of On Peak Energy	30.0%	30.2%	29.4%	27.8%	30.5%	29.9%	30.1%	31.4%	29.1%	31.4%	30.9%	28.0%	30.2%
Class Off Peak Demand													
Number of Hours in Period	6,411	537	492	555	522	546	531	537	555	522	537	540	537
Total Energy Use in Period	811,076,522	65,788,467	61,415,681	64,823,300	62,112,038	68,464,316	74,371,852	83,257,462	73,668,206	68,041,358	63,406,157	59,720,631	66,007,055
Total Demand at Class Peak Hour in Period	224,121	158,327	154,683	149,932	162,243	169,254	224,121	218,725	200,317	188,701	182,200	139,222	152,649
Load Factor in Period	56.4%	77.4%	80.7%	77.9%	73.3%	74.1%	62.5%	70.9%	66.3%	69.1%	64.8%	79.4%	80.5%
Percentage of Off Peak Energy	70.0%	69.8%	70.6%	72.2%	69.5%	70.1%	69.9%	68.6%	70.9%	68.6%	69.1%	72.0%	69.8%
Class Weekday Demand													
Day of Peak Demand on Weekdays	6/23/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/4/2025	4/29/2025	5/16/2025	6/23/2025	7/8/2025	8/13/2025	9/25/2025	10/7/2025	11/10/2025	12/9/2025
Hour of Peak Demand on Weekdays	13	10	12	10	12	13	13	14	13	14	14	14	12
Total Energy Use on Weekdays	855,989,493	71,826,102	63,792,879	62,921,620	67,567,780	71,298,065	77,611,553	93,864,112	73,102,956	74,799,868	70,175,887	57,337,628	71,691,044
Peak Demand on Weekdays	229,608	158,327	154,794	149,932	164,884	174,862	229,608	224,113	210,253	194,784	188,210	140,032	154,098
Load Factor on Weekdays	59.5%	82.2%	85.9%	83.3%	77.6%	77.2%	67.1%	75.9%	69.0%	72.7%	67.5%	85.3%	84.3%
Class Weekend Demand													
Day of Peak Demand on Weekends	6/22/2025	1/25/2025	2/16/2025	3/16/2025	4/19/2025	5/17/2025	6/22/2025	7/20/2025	8/17/2025	9/6/2025	10/5/2025	11/23/2025	12/27/2025
Hour of Peak Demand on Weekends	16	10	14	16	16	16	16	16	16	15	16	15	18
Total Energy Use on Weekends	302,337,363	22,370,381	23,190,166	26,886,060	21,843,943	26,422,960	28,731,648	27,527,342	30,771,630	24,425,132	21,591,442	25,656,315	22,920,345
Peak Demand on Weekends	177,919	128,151	136,304	123,584	135,286	148,384	177,919	172,168	168,072	165,322	142,439	118,790	128,999
Load Factor on Weekends	68.1%	90.9%	88.6%	90.6%	84.1%	82.4%	74.8%	83.3%	76.3%	76.9%	78.9%	90.0%	92.5%
Hours	8,760	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Sum of Each Customer's Individual Peak Demand	296,276	194,057	198,673	197,499	209,333	219,540	265,198	263,029	240,109	231,133	222,983	183,886	195,889
Average Customer Peak Demand Per Account	4,293.85	2,812.42	2,879.32	2,862.30	3,033.81	3,181.74	3,843.45	3,812.02	3,479.84	3,349.75	3,231.64	2,665.01	2,838.96
Load Factor based on Peak Customer Demand	44.6%	65.2%	65.2%	61.1%	59.3%	59.8%	55.7%	62.0%	58.1%	59.6%	55.3%	62.7%	64.9%
Sum of Each Customer's Energy Usage	1,158,326,856	94,196,482	86,983,045	89,807,680	89,411,723	97,721,025	106,343,201	121,391,453	103,874,585	99,225,001	91,767,329	82,993,943	94,611,388
Energy Use Per Account	16,787,346	1,365,166	1,260,624	1,301,561	1,295,822	1,416,247	1,541,206	1,759,296	1,505,429	1,438,043	1,329,961	1,202,811	1,371,180
Coincidence Factor Based on Non-Coincident Peak													
CLP System Peak	63.7%	70.7%	71.6%	63.6%	58.4%	70.6%	71.1%	68.9%	77.3%	71.5%	73.1%	72.8%	73.1%
Class Peak	77.5%	81.6%	77.9%	75.9%	78.8%	79.6%	86.6%	85.2%	87.6%	84.3%	84.4%	76.2%	78.7%
Coincidence Factor Based on Class Peak													
CLP System Peak	82.2%	86.7%	91.9%	83.8%	74.1%	88.6%	82.2%	80.8%	88.2%	84.9%	86.6%	95.6%	92.9%

Connecticut Light & Power
Rate EVL Large Electric Vehicle Charging Service
Distribution Level

	Annual	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accounts in Population	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Total Energy Use	29,070,240	2,640,812	2,225,686	2,245,787	2,117,704	2,276,372	2,427,236	2,629,218	2,570,541	2,239,557	2,448,880	2,500,672	2,747,776
Minimum Number of Sites in Sample with Valid Data	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Maximum Number of Sites in Sample with Valid Data	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Twelve Month Contribution System Peak	70,497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLP Coincident Peak Demand													
Day of CLP System Peak Demand	6/24/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/6/2025	11/20/2025	12/15/2025
Hour of System Peak Demand	18	19	19	19	20	18	18	18	17	15	18	18	18
Total Demand at System Peak Hour	6,012	7,308	6,174	4,841	4,529	6,226	6,012	6,192	5,779	5,672	4,155	5,824	7,785
Load Factor at System Peak	55.2%	48.6%	53.6%	62.3%	64.9%	49.1%	56.1%	57.1%	59.8%	54.8%	79.2%	59.6%	47.4%
Non Coincident Peak / Maximum Diversified Demand													
Day of Class Peak Demand	12/26/2025	1/19/2025	2/2/2025	3/2/2025	4/13/2025	5/26/2025	6/22/2025	7/6/2025	8/24/2025	9/1/2025	10/26/2025	11/29/2025	12/26/2025
Hour of Class Peak Demand	13	15	16	15	15	12	13	15	16	16	12	14	13
Total Demand at Class Peak Hour	9,865	8,281	9,296	8,358	7,599	7,343	8,827	9,286	8,121	7,392	7,888	9,417	9,865
Load Factor at Class Peak	33.6%	42.9%	35.6%	36.1%	38.7%	41.7%	38.2%	38.1%	42.5%	42.1%	41.7%	36.9%	37.4%
Class On Peak Demand													
Number of Hours in Period	2,349	207	180	189	198	198	189	207	189	198	207	180	207
Total Energy Use in Period	11,887,226	1,154,462	917,809	821,327	866,786	908,715	976,584	1,130,296	989,158	935,429	1,016,204	949,504	1,220,952
Total Demand at Class Peak Hour in Period	9,865	8,152	7,776	6,602	6,253	7,343	7,330	7,516	7,165	7,392	6,900	8,532	9,865
Load Factor in Period	51.3%	68.4%	65.6%	65.8%	70.0%	62.5%	70.5%	72.7%	73.0%	63.9%	71.2%	61.8%	59.8%
Percentage of On Peak Energy	40.9%	43.7%	41.2%	36.6%	40.9%	39.9%	40.2%	43.0%	38.5%	41.8%	41.5%	38.0%	44.4%
Class Off Peak Demand													
Number of Hours in Period	6,411	537	492	555	522	546	531	537	555	522	537	540	537
Total Energy Use in Period	17,183,014	1,486,350	1,307,876	1,424,460	1,250,918	1,367,656	1,450,652	1,498,922	1,581,383	1,304,128	1,432,676	1,551,168	1,526,824
Total Demand at Class Peak Hour in Period	9,417	8,281	9,296	8,358	7,599	7,303	8,827	9,286	8,121	7,327	7,888	9,417	9,087
Load Factor in Period	28.5%	33.4%	28.6%	30.7%	31.5%	34.3%	31.0%	30.1%	35.1%	34.1%	33.8%	30.5%	31.3%
Percentage of Off Peak Energy	59.1%	56.3%	58.8%	63.4%	59.1%	60.1%	59.8%	57.0%	61.5%	58.2%	58.5%	62.0%	55.6%
Class Weekday Demand													
Day of Peak Demand on Weekdays	12/26/2025	1/20/2025	2/20/2025	3/24/2025	4/18/2025	5/26/2025	6/19/2025	7/25/2025	8/22/2025	9/1/2025	10/10/2025	11/28/2025	12/26/2025
Hour of Peak Demand on Weekdays	13	17	17	17	12	12	16	14	14	16	13	12	13
Total Energy Use on Weekdays	19,657,152	1,911,061	1,524,423	1,398,296	1,447,664	1,519,533	1,600,541	1,842,435	1,611,151	1,543,335	1,696,815	1,569,474	1,992,424
Peak Demand on Weekdays	9,865	8,152	7,776	6,602	6,253	7,343	7,330	7,516	7,165	7,392	6,900	8,532	9,865
Load Factor on Weekdays	31.8%	42.5%	40.8%	42.0%	43.9%	39.2%	43.3%	44.4%	44.6%	39.5%	44.6%	38.3%	36.6%
Class Weekend Demand													
Day of Peak Demand on Weekends	11/29/2025	1/19/2025	2/2/2025	3/2/2025	4/13/2025	5/24/2025	6/22/2025	7/6/2025	8/24/2025	9/28/2025	10/26/2025	11/29/2025	12/28/2025
Hour of Peak Demand on Weekends	14	15	16	15	15	12	13	15	16	15	12	14	13
Total Energy Use on Weekends	9,413,088	729,752	701,262	847,491	670,039	756,838	826,695	786,783	959,390	696,223	752,065	931,198	755,352
Peak Demand on Weekends	9,417	8,281	9,296	8,358	7,599	7,303	8,827	9,286	8,121	7,327	7,888	9,417	9,087
Load Factor on Weekends	40.0%	45.9%	39.3%	42.3%	45.9%	48.0%	43.4%	44.1%	49.2%	49.5%	49.7%	41.2%	43.3%
Hours	8,760	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Sum of Each Customer's Individual Peak Demand	16,338	13,148	13,712	12,958	12,568	12,748	13,978	14,110	13,633	12,842	13,296	14,211	14,188
Average Customer Peak Demand Per Account	616.53	496.17	517.44	488.99	474.25	481.05	527.48	532.45	514.46	484.59	501.74	536.25	535.39
Load Factor based on Peak Customer Demand	20.3%	27.0%	24.2%	23.3%	23.4%	24.0%	24.1%	25.0%	25.3%	24.2%	24.8%	24.4%	26.0%
Sum of Each Customer's Energy Usage	29,070,240	2,640,812	2,225,686	2,245,787	2,117,704	2,276,372	2,427,236	2,629,218	2,570,541	2,239,557	2,448,880	2,500,672	2,747,776
Energy Use Per Account	1,096,990	99,653	83,988	84,747	79,913	85,901	91,594	99,216	97,002	84,512	92,411	94,365	103,690
Coincidence Factor Based on Non-Coincident Peak													
CLP System Peak	36.8%	55.6%	45.0%	37.4%	36.0%	48.8%	43.0%	43.9%	42.4%	44.2%	31.3%	41.0%	54.9%
Class Peak	60.4%	63.0%	67.8%	64.5%	60.5%	57.6%	63.1%	65.8%	59.6%	57.6%	59.3%	66.3%	69.5%
Coincidence Factor Based on Class Peak													
CLP System Peak	60.9%	88.3%	66.4%	57.9%	59.6%	84.8%	68.1%	66.7%	71.2%	76.7%	52.7%	61.8%	78.9%

Connecticut Light & Power
Rate EVM Medium Electric Vehicle Charging Service
Distribution Level

	Annual	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accounts in Population	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Total Energy Use	3,219,496	267,414	250,587	272,447	258,041	267,089	276,911	290,438	269,226	263,428	259,986	267,068	276,862
Minimum Number of Sites in Sample with Valid Data	28	28	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Maximum Number of Sites in Sample with Valid Data	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Twelve Month Contribution System Peak	7,065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLP Coincident Peak Demand													
Day of CLP System Peak Demand	6/24/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/6/2025	11/20/2025	12/15/2025
Hour of System Peak Demand	18	19	19	19	20	18	18	18	17	15	18	18	18
Total Demand at System Peak Hour	561	558	399	635	403	428	561	620	618	744	623	897	579
Load Factor at System Peak	65.6%	64.4%	93.4%	57.7%	88.8%	84.0%	68.6%	62.9%	58.5%	49.1%	56.1%	41.4%	64.3%
Non Coincident Peak / Maximum Diversified Demand													
Day of Class Peak Demand	12/26/2025	1/23/2025	2/17/2025	3/7/2025	4/12/2025	5/16/2025	6/20/2025	7/5/2025	8/23/2025	9/24/2025	10/10/2025	11/26/2025	12/26/2025
Hour of Class Peak Demand	17	16	18	16	14	16	15	18	11	17	11	17	17
Total Demand at Class Peak Hour	1,192	989	1,069	966	907	956	935	934	979	873	950	1,064	1,192
Load Factor at Class Peak	30.8%	36.3%	34.9%	37.9%	39.5%	37.5%	41.1%	41.8%	37.0%	41.9%	36.8%	34.9%	31.2%
Class On Peak Demand													
Number of Hours in Period	2,349	207	180	189	198	198	189	207	189	198	207	180	207
Total Energy Use in Period	1,235,830	108,204	102,680	98,026	99,007	103,160	102,116	109,104	95,751	102,102	99,030	98,360	118,290
Total Demand at Class Peak Hour in Period	1,192	989	1,069	966	866	956	935	865	883	873	861	1,064	1,192
Load Factor in Period	44.1%	52.8%	53.3%	53.7%	57.7%	54.5%	57.8%	60.9%	57.4%	59.1%	55.5%	51.3%	47.9%
Percentage of On Peak Energy	38.4%	40.5%	41.0%	36.0%	38.4%	38.6%	36.9%	37.6%	35.6%	38.8%	38.1%	36.8%	42.7%
Class Off Peak Demand													
Number of Hours in Period	6,411	537	492	555	522	546	531	537	555	522	537	540	537
Total Energy Use in Period	1,983,666	159,210	147,907	174,421	159,034	163,929	174,795	181,334	173,475	161,326	160,956	168,708	158,572
Total Demand at Class Peak Hour in Period	979	973	853	915	907	860	906	934	979	840	950	876	953
Load Factor in Period	31.6%	30.5%	35.2%	34.3%	33.6%	34.9%	36.4%	36.1%	31.9%	36.8%	31.5%	35.7%	31.0%
Percentage of Off Peak Energy	61.6%	59.5%	59.0%	64.0%	61.6%	61.4%	63.1%	62.4%	64.4%	61.2%	61.9%	63.2%	57.3%
Class Weekday Demand													
Day of Peak Demand on Weekdays	12/26/2025	1/23/2025	2/17/2025	3/7/2025	4/7/2025	5/16/2025	6/20/2025	7/2/2025	8/13/2025	9/24/2025	10/10/2025	11/26/2025	12/26/2025
Hour of Peak Demand on Weekdays	17	16	18	16	13	16	15	16	12	17	11	17	17
Total Energy Use on Weekdays	2,327,916	200,687	185,011	190,371	187,356	191,717	194,133	213,331	179,361	196,047	193,572	182,868	213,461
Peak Demand on Weekdays	1,192	989	1,069	966	866	956	935	865	883	873	950	1,064	1,192
Load Factor on Weekdays	31.2%	36.7%	36.0%	39.1%	41.0%	38.0%	41.2%	44.7%	40.3%	42.5%	36.9%	35.8%	32.4%
Class Weekend Demand													
Day of Peak Demand on Weekends	8/23/2025	1/25/2025	2/1/2025	3/15/2025	4/12/2025	5/24/2025	6/14/2025	7/5/2025	8/23/2025	9/27/2025	10/5/2025	11/30/2025	12/21/2025
Hour of Peak Demand on Weekends	11	12	13	12	14	13	13	18	11	10	14	15	13
Total Energy Use on Weekends	891,580	66,727	65,576	82,076	70,686	75,371	82,777	77,107	89,865	67,381	66,413	84,199	63,401
Peak Demand on Weekends	979	847	853	797	907	831	906	934	979	792	919	876	852
Load Factor on Weekends	36.5%	41.1%	40.0%	42.9%	40.6%	42.0%	42.3%	43.0%	38.2%	44.3%	37.6%	40.0%	38.8%
Hours	8,760	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Sum of Each Customer's Individual Peak Demand	4,666	3,667	3,483	3,569	3,592	3,685	3,545	3,588	3,750	3,791	3,677	3,740	3,692
Average Customer Peak Demand Per Account	147.34	115.80	110.00	112.71	113.43	116.37	111.95	113.32	118.41	119.71	116.12	118.12	116.57
Load Factor based on Peak Customer Demand	7.9%	9.8%	10.7%	10.3%	10.0%	9.7%	10.8%	10.9%	9.7%	9.7%	9.5%	9.9%	10.1%
Sum of Each Customer's Energy Usage	3,219,496	267,414	250,587	272,447	258,041	267,089	276,911	290,438	269,226	263,428	259,986	267,068	276,862
Energy Use Per Account	101,668	8,445	7,913	8,604	8,149	8,434	8,745	9,172	8,502	8,319	8,210	8,434	8,743
Coincidence Factor Based on Non-Coincident Peak													
CLP System Peak	12.0%	15.2%	11.5%	17.8%	11.2%	11.6%	15.8%	17.3%	16.5%	19.6%	16.9%	24.0%	15.7%
Class Peak	25.5%	27.0%	30.7%	27.1%	25.3%	26.0%	26.4%	26.0%	26.1%	23.0%	25.8%	28.5%	32.3%
Coincidence Factor Based on Class Peak													
CLP System Peak	47.0%	56.4%	37.3%	65.8%	44.5%	44.7%	59.9%	66.4%	63.1%	85.3%	65.6%	84.2%	48.6%

Connecticut Light & Power
Rate EVS Small Electric Vehicle Charging Service
Distribution Level

	Annual	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Accounts in Population	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Total Energy Use	831,620	74,150	55,190	64,621	54,794	66,324	64,147	68,087	70,701	69,152	75,006	79,835	89,613
Minimum Number of Sites in Sample with Valid Data	33	33	36	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Maximum Number of Sites in Sample with Valid Data	38	36	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Twelve Month Contribution System Peak	1,631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLP Coincident Peak Demand													
Day of CLP System Peak Demand	6/24/2025	1/22/2025	2/18/2025	3/3/2025	4/8/2025	5/16/2025	6/24/2025	7/29/2025	8/14/2025	9/6/2025	10/6/2025	11/20/2025	12/15/2025
Hour of System Peak Demand	18	19	19	19	20	18	18	18	17	15	18	18	18
Total Demand at System Peak Hour	115	261	228	32	94	13	115	65	409	52	129	72	161
Load Factor at System Peak	82.7%	38.2%	36.0%	272.8%	81.2%	713.0%	77.6%	140.2%	23.2%	183.7%	77.9%	153.5%	75.0%
Non Coincident Peak / Maximum Diversified Demand													
Day of Class Peak Demand	12/27/2025	1/18/2025	2/3/2025	3/8/2025	4/18/2025	5/24/2025	6/25/2025	7/12/2025	8/30/2025	9/26/2025	10/22/2025	11/24/2025	12/27/2025
Hour of Class Peak Demand	15	13	15	11	15	14	14	12	8	14	10	11	15
Total Demand at Class Peak Hour	583	559	559	552	431	522	553	505	478	508	519	542	583
Load Factor at Class Peak	16.3%	17.8%	14.7%	15.7%	17.7%	17.1%	16.1%	18.1%	19.9%	18.9%	19.4%	20.4%	20.7%
Class On Peak Demand													
Number of Hours in Period	2,349	207	180	189	198	198	189	207	189	198	207	180	207
Total Energy Use in Period	321,803	32,349	22,985	22,184	23,250	21,937	25,102	26,964	28,314	27,675	28,701	27,573	34,770
Total Demand at Class Peak Hour in Period	559	454	559	375	431	437	553	468	413	508	453	484	438
Load Factor in Period	24.5%	34.4%	22.8%	31.3%	27.2%	25.3%	24.0%	27.8%	36.3%	27.5%	30.6%	31.7%	38.3%
Percentage of On Peak Energy	38.7%	43.6%	41.6%	34.3%	42.4%	33.1%	39.1%	39.6%	40.0%	40.0%	38.3%	34.5%	38.8%
Class Off Peak Demand													
Number of Hours in Period	6,411	537	492	555	522	546	531	537	555	522	537	540	537
Total Energy Use in Period	509,817	41,801	32,205	42,437	31,544	44,387	39,046	41,123	42,387	41,478	46,305	52,262	54,843
Total Demand at Class Peak Hour in Period	583	559	407	552	430	522	523	505	478	463	519	542	583
Load Factor in Period	13.7%	13.9%	16.1%	13.8%	14.0%	15.6%	14.1%	15.2%	16.0%	17.1%	16.6%	17.8%	17.5%
Percentage of Off Peak Energy	61.3%	56.4%	58.4%	65.7%	57.6%	66.9%	60.9%	60.4%	60.0%	60.0%	61.7%	65.5%	61.2%
Class Weekday Demand													
Day of Peak Demand on Weekdays	12/1/2025	1/24/2025	2/3/2025	3/3/2025	4/18/2025	5/29/2025	6/25/2025	7/11/2025	8/25/2025	9/26/2025	10/22/2025	11/24/2025	12/1/2025
Hour of Peak Demand on Weekdays	11	11	15	11	15	10	14	13	14	14	10	11	11
Total Energy Use on Weekdays	606,011	57,254	41,704	44,618	41,892	47,868	44,975	51,162	47,287	53,308	54,840	54,715	66,389
Peak Demand on Weekdays	569	459	559	501	431	492	553	468	413	508	519	542	569
Load Factor on Weekdays	17.0%	22.6%	15.5%	17.7%	18.4%	18.4%	16.1%	19.8%	22.7%	19.9%	19.1%	21.0%	21.1%
Class Weekend Demand													
Day of Peak Demand on Weekends	12/27/2025	1/18/2025	2/15/2025	3/8/2025	4/5/2025	5/24/2025	6/7/2025	7/12/2025	8/30/2025	9/27/2025	10/18/2025	11/16/2025	12/27/2025
Hour of Peak Demand on Weekends	15	13	11	11	15	14	10	12	8	11	16	14	15
Total Energy Use on Weekends	225,609	16,896	13,486	20,003	12,902	18,456	19,173	16,925	23,414	15,845	20,166	25,120	23,224
Peak Demand on Weekends	583	559	407	552	284	522	523	505	478	398	497	501	583
Load Factor on Weekends	15.5%	15.7%	17.3%	15.1%	23.7%	16.4%	17.0%	17.4%	20.4%	20.7%	21.1%	20.9%	20.8%
Hours	8,760	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Sum of Each Customer's Individual Peak Demand	3,298	2,232	2,274	2,289	2,327	2,440	2,515	2,240	2,342	2,302	2,581	2,599	2,355
Average Customer Peak Demand Per Account	67.77	45.86	46.73	47.04	47.81	50.15	51.69	46.02	48.12	47.30	53.04	53.40	48.40
Load Factor based on Peak Customer Demand	2.9%	4.5%	3.6%	3.8%	3.3%	3.7%	3.5%	4.1%	4.1%	4.2%	3.9%	4.3%	5.1%
Sum of Each Customer's Energy Usage	831,620	74,150	55,190	64,621	54,794	66,324	64,147	68,087	70,701	69,152	75,006	79,835	89,613
Energy Use Per Account	17,088	1,524	1,134	1,328	1,126	1,363	1,318	1,399	1,453	1,421	1,541	1,640	1,841
Coincidence Factor Based on Non-Coincident Peak													
CLP System Peak	3.5%	11.7%	10.0%	1.4%	4.0%	0.5%	4.6%	2.9%	17.5%	2.3%	5.0%	2.8%	6.8%
Class Peak	17.7%	25.1%	24.6%	24.1%	18.5%	21.4%	22.0%	22.6%	20.4%	22.1%	20.1%	20.9%	24.7%
Coincidence Factor Based on Class Peak													
CLP System Peak	19.7%	46.7%	40.8%	5.8%	21.7%	2.4%	20.8%	12.9%	85.6%	10.3%	24.9%	13.3%	27.6%